



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.190.Н.00333
(номер сертификата соответствия)

032252
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал», ОГРН: 1063667034860
Юридический адрес: 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 13Ж, офис 2,
РОССИЯ. Фактический адрес: 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 13Ж, офис
2, РОССИЯ, телефон: +74732332100, адрес электронной почты: info@pkferrum.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Универсал»
Юридический адрес: 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом 13Ж, офис
2, РОССИЯ. Фактический адрес: 394028, Воронежская область, город Воронеж, улица Базовая, дом
13Ж, офис 2, РОССИЯ, телефон: +74732332100, адрес электронной почты: info@pkferrum.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ОС
ООО "Биквест-Центр"), 115088, Россия, город Москва, улица Шарикоподшипниковская,
дом 4, корпус 4, тел. +7(495) 980-51-17, факс +7(495) 980-51-17, ОГРН 1165005050396.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Системы дымоудаления круглого сечения из нержавеющей стали для удаления дымовых газов от
теплогенерирующих аппаратов, работающих на различных видах топлива, типов: одностенные марок
«Ferrum», «Craft» диаметром от 60 мм до 1300 мм, толщиной стали от 0,4 мм до 1,5 мм; двустенные марок
«Ferrum», «Craft» (внутренняя труба диаметром от 60 до 1200 мм, из нержавеющей стали толщиной от 0,4
мм до 1,5 мм; внешняя труба диаметром от 70 мм до 1300 мм, из нержавеющей или оцинкованной стали
толщиной от 0,4 до 1,5 мм; с теплоизоляцией из минеральной ваты горных пород, каолиновой ваты,
силиката кальция, плотностью от 50 кг/м³ до 250 кг/м³, толщиной от 25 мм до 100 мм), выпускаемые по
ТУ 5263-001-18092416-2015.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53321-2009 (4.6, 4.11, 4.37, 4.38, 4.39, 5.2)
"Аппараты теплогенерирующие, работающие на
различных видах топлива. Требования пожарной
безопасности. Методы испытаний."

код ОК 034 (ОКПД 2)
25.11.23.119

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний № БЦПР190-01-28/1 от 28.01.2021 г., № БЦПР190-01-
28/2 от 28.01.2021 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018 г, 140203, Россия, Московская область,
город Воскресенск, улица Гиганта, дом 2

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № РОСС RU.32293.04ВЦА0.ОС01.00336 от
29.01.2021 г. выдан ОС ООО "Стандарт Качества", рег.№ РОСС
RU.32293.04ВЦА0.ОС01

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.02.2021 г. по 31.01.2026 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.О. Минаев

М.О. Юдин