

Федеральное государственное учреждение

«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»
Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011 г.

зарегистрирован в Едином Реестре № РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011 г. действителен до «30» апреля 2013 года

Юридический адрес: 111250, г. Москва 1-й Краснокурсантский проезд, д. 7

Телефон / факс: 709-77-56

ИНН 7722136074 / КПП 772201001

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~не соответствию~~) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 199-05-ЭЗ

дата 23.05.2011

На основании заявления (№, дата)

Организация-изготовитель:

«BROEN S.A.»

Адрес: ul. Pieszycka 10 58-200 Dzierżonów

Организация-получатель:

«BROEN S.A.»

Адрес: ul. Pieszycka 10 58-200 Dzierżonów

Наименование продукции:

Краны шаровые, мод.DZT

Изготовлена в соответствии:

сертификат ISO, декларация о соответствии

Перечень документов, предоставленных на экспертизу:

Доверенность, сертификат ISO, декларация о соответствии

Основанием для признания продукции соответствующей (~~не соответствующей~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам являются:

Протокол ИЛЦ ФГУ «736 ГЦ ГСЭН Мин. Обороны РФ» № 272-05-ЭТ от "18" мая 2011 г.

Федеральное государственное учреждение
«736 Главный центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Министерства обороны Российской Федерации»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(испытательная лаборатория)

Юридический адрес: 111250, г. Москва
1-й Краснокурсантский проезд, д. 7
Телефон/факс: 709-77-56
ОКПО 07825809
ИНН 7722136074 / КПП 772201001

Аттестат аккредитации
№ ГСЭН.RU.ЦОА.166 от 13.04.2011
зарегистрирован в Едином Реестре
№ РОСС RU.0001.510441 от 13.04.2011
действителен до «30» апреля 2013 года

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 272-05-ЭТ от "18" мая 2011 г.

Объект испытаний: Краны шаровые, мод.DZT

Типовые представители: Краны шаровые, мод.DZT – 5 шт.

Заказчик: «BROEN S.A.»
Адрес: ul. Pieszyska 10 58-200 Dzierzoniow

Изготовитель: «BROEN S.A.»
Адрес: ul. Pieszyska 10 58-200 Dzierzoniow

Дата получения проб: 11.05.2011 г.
Дата проведения испытаний: 11.05.2011 – 18.05.2011
Код пробы образца: 272-05-ЭТ

Цель испытаний: санитарно-эпидемиологическая экспертиза

Нормативные документы, регламентирующие объем исследований и их оценку:
единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Определяемый показатель	Результат испытаний	ПДК и нормы	Метод испытаний
<i>Миграция химических веществ в модельную среду (вода водопроводная с pH 8,7, с остаточным содержанием свободного хлора 0,5 мг/л, температура 37°C, время экспозиции 24 часа), мг/дм³</i>			
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3	ГОСТ 30178-95
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1	ГОСТ 30178-95
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1	ГОСТ 30178-95
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1	ГОСТ 30178-95
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0	ГОСТ 30178-95
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0	ГОСТ 30178-95
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001	ГОСТ 30178-95
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02	ГОСТ 30178-95
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0	ГОСТ 30178-95
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5	ГОСТ 30178-95

Вывод: по результатам проведенных испытаний образец соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Начальник отдела
(санитарно-токсико-радиологических исследований)

Руководитель ИЛЦ ГЦ ГСЭН МО РФ



И. Азаров

Э. Соловей

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества (показатели, факторы)	фактическое значение	гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5

Состав:

Продукт не содержит запрещенных компонентов

Область применения:

Хозяйственное и питьевое водоснабжение, в том числе на объектах железнодорожного транспорта

Условия хранения, использования, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке

Продукция:

Краны шаровые, мод.DZT

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Начальник ИЛЦ

Начальник отдела



Э.П.Соловей

И.И.Азаров