

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ VALFEX PP-R 100 SDR5 - 90x3" БЕЛАЯ ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013

НОМЕР ПАРТИИ: 6/н

Кол-во: 18 шт.

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: июнь 2022 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ и ГОСТ	Результат испытания
1	Внешний вид	На поверхности фитингов не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Для фитингов: - высота выступов после удаления литников не более 0,5 мм; - высота следа от разъема формы, следа от выталкивателей не более 0,5 мм; - глубина утяжек не более 0,5 мм. Внешний вид изделий должен соответствовать контрольному образцу	Внешний вид и качество поверхности фитинга соответствует контрольным образцам.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Внутренний диаметр D1	89,9-0,6 мм	89,4 мм
2.2	Внутренний диаметр D2	88,5-0,6 мм	88,0 мм
3	Стойкость при постоянном внутреннем давлении фитинга: Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - час не менее	Испытательное давление, 6,74 Мпа при 20 °С - не менее 1 час	Без разрушения

Заключение: Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ VALFEX PP-R 100 SDR5 –90x3" БЕЛАЯ соответствует требованиям ТУ 2248-001-21088915-2015 ГОСТ 32415-2013, с учетом протокола заводских испытаний на герметичность комбинированных фитингов.

Дата выдачи паспорта: « 20 » мая 2022 г.

Начальник ОТК

Н.Унгеров

