

Общество с ограниченной ответственностью «АС»



347812, Ростовская область, г.Каменск-Шахтинский, пер.Полевой, 78 «а», Интернет: www.ooo-as.ru, Тел./факс (86365) 22-555

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1978

Отводы крутоизогнутые приварные


Отводы изготавливаются по требованиям ГОСТ 17375-2001, предназначены для плавного изменения направления трубопровода. Отводы могут применяться для систем газоснабжения межпоселковых газопроводов и внеплощадных газопроводов промышленных предприятий, использующих газ в качестве топлива и сырья. Отводы предназначены для строительства наружных наземных газопроводов, прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха не ниже минус 40°С. Отводы предназначены для строительства внутренних систем водоснабжения и отопления промышленных и бытовых зданий и сооружений.

Условное обозначение	PN, МПа	Номер партии	Временное сопротивление разрыву (МПа)	Предел текучести (МПа)	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСД Дж/см ² , при температуре 0С торцов при толщине стенки, мм		Марка стали	Кол-во шт.	Масса изделия кг.
						20	-40			
Отвод 90град. 45Х3,0	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2700	0,305
Отвод 90град. 57Х3,0	1,6	-	410	245	50	49	29	20	5400	0,458
Отвод 90град. 45Х3,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2700	0,305
Отвод 90град. 57Х3,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	3600	0,458
Отвод 90град. 76Х3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	2016	0,976
Отвод 90град. 89Х3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	1320	1,349
Отвод 90град. 108Х3,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	600	1,983
Отвод 90град. 133Х4,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	160	3,800
Отвод 90град. 159Х4,0 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	84	5,160
Отвод 90град. 159Х4,5 Оц	1,6	-	410	245	50	49	29	20	420	5,840

Форма кромок по ГОСТ 16037-80 присоединительных концов отводов должна соответствовать при толщине до 5мм - типу С2. Отводы должны изготавливаться из бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8731-87 группы В (для диаметров 21 - 159 мм) или холоднодеформированных труб по ГОСТ 8733-87 группы В (для диаметров 10 - 45 мм). Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80. По согласованию с потребителем детали исполнения 2 допускается изготовление из труб ВГП по ГОСТ 3262-75. Материал - сталь 20 по ГОСТ 1050-80. Транспортировка и хранение осуществлять по ГОСТ 10692-2015. Монтаж и эксплуатация по СП 73.13330.2016. Изготовитель гарантирует соответствие продукции при соблюдении транспортирования и хранения.

Продукция имеет сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.Н07152

На детали в наименовании которых указано **Оц** нанесено защитное цинковое покрытие, в соответствии с технологической инструкцией «Стандарт IST 206-1563-37: 2001.» Качество работ покрытия соответствует ГОСТ 9.301-86




Ктиоров Э.А.

Дата 18.12.2023