

**ОГНЕЗА**ОГНЕЗА
ОПЕРАТИВНО-ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес: 127110, г. Москва, Алтыфьевское д.31 Б
ИНН 773469740 КПП 770708389 ОКПО 92450604 ОГРН 1177464092
т. 8 (495) 303-3030 ф. 8 (495) 303-3031 e. info@ogneza.ruПаспорт № 110 лайт/ 4762**Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»**

для полимерных труб наружным диаметром не более 110 мм

ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

отгруженные ООО "Сити-Экспресс-Мед"« 16 » 09 2022 г. в количестве 1280 шт. масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-92450604-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	130,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	110,0 ± 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	50,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	7,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	300,0 ± 20	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009

Сертификат соответствия № C-RU.AIO64.B.00803.

выдан «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»

Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.

Начальник ОТК _____ / Куликова Н.Г.У

М.П.

