



Общество с ограниченной ответственностью "Семеновский арматурный завод"

Сертификат соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н10240

Юридический адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1.

Фактический адрес: 606650, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Володарского, д.1

Телефон: +7(495) 225-87-97

ПАСПОРТ № 097

Отвод из полипропилена

Номер партии	017
Дата изготовления	02.12.2016 г.
Условное обозначение трубы	Отвод РР-Н сер б/н Дн50х87,5 в/к ГОСТ 32414-2013
Размер партии, шт.	11000
Марка сырья	РР Н007 EX
Условия и сроки хранения	Трубы и фитинги хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4), в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений. Срок хранения не более 24 месяцев.

№ п.п	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ 32414-2013	Фактический результат	Заключение
1	Внешний вид	должен соответствовать контрольному образцу	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. На поверхности отсутствуют повреждения в виде царапин или порезов. Цвет серый, однородный.	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
2	Размеры:			
2.1	Средний наружный диаметр, мм	50+0,3	50,1	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
2.2	Толщина стенки, мм	1,8+0,4	1,82	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
2.3	Величина прогиба, мм	-	-	
3	Количество разрушившихся образцов при испытании на ударную прочность по Шарпи, %	не более 10	4	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
4	Герметичность при действии внутреннего гидростатического давления, МПа	0,05	выдерживает	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
5	Герметичность на протяжении переменного воздействия горячей воды температурой (93±2) °С и холодной воды температурой (15±5) °С, циклов, не менее	1500	выдерживает	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.
6	Изменение длины после прогрева, %, не более		1,4	Соответствует, протокол №129 от 05.12.2016 г.

Заключение: соответствует ГОСТ 32414-2013

Технический контроль:

Дата выдачи паспорта: 05.12.2016 г.

