


454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75
Для проверки подлинности паспорта
вы можете написать на почту cert@utd74.ru

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.A553.B.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ИНТЕРГАЗСЕРТ ОГН1.RU.1404.K00083 от 25.03.2021 г. по 24.03.2024 г., выдан ООО «КЦ Перспектива»
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 9001-2015 № РОСС RU.AД80.К.00007 (09.02.21-09.02.24), выдан ООО «КЦ Перспектива»



Паспорт № 399 выдан 30 января 2024 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Испытательные свойства					Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
		Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²					
										KCU -40°C	KCU -5°C			KCU -60°C	
1	Тройник П 108х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,1	5,8	9,2	8,7	22-171/69	432	264	23	68	84	67	-	384	1 382,4
2	Тройник П 108х4-57х4-20 ГОСТ 17376-2001	9,3	8,9	14	13,4	22-171/9	431	249	23,6	70	86	68	-	127	381
3	Тройник П 108х4-89х4-20 ГОСТ 17376-2001	6,5	6,2	9,8	9,3	22-177/44	444	263	23,4	68	83	66	-	201	643,2

Звезда (*) означает, что данные не являются обязательными для проверки при вводе в эксплуатацию.

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 108х5 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"
2	Труба 108х5 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № EN10204-3.1/4-1353/	223712	302428	ОАО "Белорусский металлургический завод"
3	Труба 108х5 ст 20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. № АК-089831/01	09M464	3852	АО "Первоуральский новотрубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подлежащих контролю, органам надзора
Величина гидравлического давления обеспечивается по п. 5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

** Форма паспорта кроме объектов ПАО "ГАЗПРОМ"

Начальник ОТК
Шапин А.В.

