

**СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 646447**

Выдан " 23 " Октября 2018 г.  
НД      ТУ 16.К73-05-93

Длина, КМ    2.173

Марка и размер    КГ 1Х25

Тип тары            БАР.ОБШ.ДЕР. 10П

Рабочее переменное напряжение    660 В

Расчетный вес "брутто", кг    0                      Заводской №    Я8А26984-3

**Показатели качества**

| Сопротивление Т.П.Ж.<br>постоянному току,<br>Ом/км, не более | Электрическое<br>сопротивление<br>изоляции, МОмхкм,<br>не менее | Испытательное<br>напряжение, кВхмин | Емкость, пФ |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 0.78 ; -                                                     | 50                                                              | 2.5Х5                               |             |

Заключение о годности: соответствует требованиям ТУ 16.К73-05-93

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Область применения: предназначен для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям

Температура эксплуатации: от -40 до +50 гр.С

Максимальное напряжение сети, при котором допускается эксплуатация кабеля Um:

Допустимый радиус изгиба: 8 Dн, где Dн – наружный диаметр кабеля.

Класс пожарной опасности: О2.7.2.4

Условия прокладки и монтажа кабеля: в соответствии с проектной документацией, разработанной с учетом требований ПУЭ

Условия транспортирования и хранения: должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012. В части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 8 по ГОСТ 15150-69. В части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216-78

Условия утилизации: кабель после окончания срока службы подлежит утилизации в порядке, установленном в Федеральном законе №89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и потребления". Упаковка и хранение отходов кабеля после окончания его срока службы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54564-2011 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке в РФ; ГОСТ 1639-2009 "Лом и отходы цветных металлов и сплавов" при поставке за пределы РФ;

Действия при обнаружении повреждений кабеля: при обнаружении повреждений кабеля, необходимо прекратить монтаж и (или) эксплуатацию кабеля.

М.П.