ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"
249192 г. Обнинск
Калужская область
пос. Кабицино д. 1
Отдел контроля качества:
Тел. (48439) 7-07-13
E-mail: info@agrigaz.ru

АЮ 64

ПАСПОРТ № 05

от 11.01.2011 г.

ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

ОКП 22 9139 0491

Отвод 30°ПВХ 110 К ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п
Количество
Дата изготовления: 2010 г.

Материал: ПВХ 5868 – ПЖ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- диаметр, мм	110+0,3	Соотв.
	- толщина стенки, мм	3,2 min	Соотв.
	- толщина стенки, мм	2,4 min	Соотв.
	- линейные размеры, мм	7,8 min	Соотв.
	- раструб, мм	110,4 + 0,5 $120{,}6\ ^{+0{,}7}_{-0{,}3}$	Соотв. Соотв.
2	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соотв.
3	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соотв.
4	Стойкость к прогреву	Не должны иметь пузырей и поврежд. поверх., проникающих глубже чем на 20%, толщ. стенки	Соотв.
5	Водопоглощение, г/м^2, не более	40	Соотв.
6	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см^2) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соотв.

Гарантийный срок эксплуатации эксплуатации фасонных частей - два года с момента ввода строительного объекта в эксплуатацию.
Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют ТУ 6-49-33-92.

И.О.Начальника Отдела контроля качества _____ / Е. Ю. Баранов/
М.П.

Действительно с печатью *Отдела контроля качества*