



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

Свидетельство об аккредитации №31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.000552.01.11**

Дата **24. 01. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **00372**

18.01.2011

Организация-изготовитель

"Cixi City TianRun Electric Apparatus Industrial Co", Cixi City Fuhai Industrial Development zone, China, Китай

Импортёр (поставщик), получатель

ООО "Сантехкомплект"

Адрес: 142700, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ Ш., Д. 1, Россия

Наименование продукции (с указанием торговой марки, артикула, ТН ВЭД ТС):
Радиаторы биметаллические Ogint.. (код ТН ВЭД ТС 7615)

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларацией о соответствии

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии, протокол, контракт, спецификация, гарантийное письмо

Характеристика, ингредиентный состав продукции
металл

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЛЦ ФГУ "Центр госсанэпиднадзора" УД Президента РФ (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.165) № 8883/ПТ-11-10 от 12.01.2011 г.

№ 005389

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха, баллы	1	2
Ксилолы (смесь), мг/м ³	менее 0, 01	0, 2
Бензол, мг/м ³	менее 0, 01	0, 1
Толуол, мг/м ³	менее 0, 01	0, 6
Ацетон, мг/м ³	менее 0, 03	0, 35

Область применения:
для систем отопления

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Радиаторы биметаллические Ogit.. (код ТН ВЭД ТС 7615)

соответствует (не соответствует) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач

(заместитель главного врача)

Иваненко А.В.

Мизгалидов А.Б.

Заведующий отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз

Гордеева Т.И.

Фамилия, И. О.

Митянина Т. В.

Эксперт (эксперты)

