ОАО «Минский завод отопительного оборудования»
220073 г. Минск, ул. Тимирязева, 29

ОКП 14 6200
ОКП РБ 27.21.20.500

Тройник 25 ГОСТ 8948-75

диаметр условного прохода

ПАСПОРТ

ШТАЖ.752243.0 ПС

обозначение



1.Основные технические данные

1.3 Условный проход – $D_у$ ______

1.4 Присоединительная резьба G ____ – В по ГОСТ 6357-81.

1.3 Материал – ковкий чугун КЧ 30-6-ф ГОСТ 1215-79.

1.4 Масса тройника, кг, не более _______

2 Технические указания

2.1 Перед монтажом тройника (с применением уплотнителя) резьбовые соединения трубопроводов должны быть очищены от металлической стружки и грязи. Момент затягивания тройника должен быть не более 12 кгс · м.

3. Консервация

3.1 Изделие подвергнуто консервации – от 7 до 12 % эмульсией смазки технологической «Росойл-503» ТУ 0258-018-06377289-2000, или другим типом консервационного покрытия, обеспечивающим противокоррозионную защиту.

4. Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование изделий может осуществляться любым видом транспорта, при условии предохранения их от атмосферных осадков и загрязнений.

4.2 Тройники, отгружаемые потребителю в одной транспортной единице по одному сопроводительному документу, комплектуются паспортом.

4.3 Хранение тройников в части воздействия климатических факторов: навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе. Температура воздуха от 40° С до минус 50° С. Относительная влажность воздуха: среднегодовое значение 80 % при 15° С и верхнее значение 98 % при 25° С.

5. Свидетельство о приёмке и гарантии изготовителя

5.1 Тройник принят в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 8944-75 и признан годным для эксплуатации.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 8948-75 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации тройника -2 года со дня ввода его в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с завода-изготовителя.

Количество отгружённых изделий с завода-изготовителя, шт. (кг)
(при необходимости) ____________ Лопушова Г.К.
Представитель ОТК

ОТК-1

МП ____________ ____________ ____________
личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

Предприятие-изготовитель
ОАО «Минский завод
отопительного оборудования»
Склад фитингов
№7

МП ____________ Морозова Дата продажи 18/04.16
Печать (штамп) торгующей организации подпись расшифровка подписи год, месяц, число