



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АБ553.В.03442/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 4293 выдан 12 июля 2023 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «САНБАЛКОМ»															
№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства					Кол-во, шт	Масса, кг		
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
1	Тройник П 219Х6-159Х6-20 ГОСТ 17376-2001	3,8	3,6	5,7	5,4	22-1672/195	445	263	23,6	68	KCU -40°C	KCU -5°C	KCU -60°C	225	3 510

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 219х7 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №04-FB368	3755	3991	АО "Северский трубный завод"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов - подконтрольных органам надзора



Термообработка: высокотемпературная

Начальник ОТК
Щапин А.В.