



**Федеральное медико-биологическое агентство  
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6  
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

**АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ**  
№ RA.RU.710138

**УТВЕРЖДАЮ**  
Зам. руководителя Органа инспекции  
А.И. Петухов  
М.п.

от « 26 » 03 2019 г.

№ 8491/2019

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции**

на основании заявления № 1166 от 25.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

**Организация-изготовитель:** ООО ОКБ «Гамма»

**Адрес:** 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603, Российская Федерация

**Получатель:** ООО ОКБ «Гамма»

**Адрес:** 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603, Российская Федерация

**Наименование продукции:** Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann

**Нормативный документ:** ТУ 24.20.13-077-39803459-2018

**Область применения:** для применения в системах горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения

**Перечень документов, представленных на экспертизу:** Протокол испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № ИЛЦ-103/ЛЭ-07-19 от 05.03.2019 г., ТУ 24.20.13-077-39803459-2018

**Характеристика продукции:** продукция представляет собой изделия, изготовленные из нержавеющей стали, различных диаметров и типов, в том числе в защитной оболочке

**Заявленные сведения о технической компетенции и независимости:** ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации.

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № ИЛЦ-103/ЛЭ-07-19 от 05.03.2019 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Гофрированная труба из нержавеющей стали SS304 Stahlmann, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, таблица 1, п. 6.2, Приложение 3.2 табл.1, 2.

- I. Физико-химические показатели
  - Водородный показатель (водная вытяжка)
  - Величина окисляемости перманганатной
- II. Органолептические показатели
  - Запах водной вытяжки при 20 °С, 60°С
  - Привкус водной вытяжки при 20 °С, 60°С
  - Цветность
  - Мутность
  - Осадок
  - Пенообразование
- III. Санитарно – химические миграционные показатели
  - Железо
  - Марганец
  - Хром 3+
  - Хром 6+
  - Никель
  - Медь
  - Кадмий
  - Свинец
  - Цинк
  - Алюминий

**Результаты экспертизы:** по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

**Вывод:** протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

**Продукция:** Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann **соответствует (не — соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников