

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью

Дата выписки: 28.04.2021

ООО «Липецкая трубная компания «Свободный сокол»»

«ПРОТЭК»

Адрес: 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3, оф. 1



СВОБОДНЫЙ СОКОЛ

Номер вагона/Автомобиля:

ДАФ X 071 ВН 790

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ОХР002571

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом

Обозначение нормативного документа: ТУ 1461-037-90910065-2015

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор. тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравлическим давлением м, БАР.	Временное сопротивление (предел прочности на разрыв) кгс/мм2. не менее	Условный предел текучести, кгс/мм2. не менее	Относительное удлинение, %. не менее	Твердость НВ. не более
200	20	120	4,56	Тупон		50	42.0	30.0	10.0	230.0
300	5	30	1,87	Тупон		50	42.0	30.0	10.0	230.0
150	31	186	5,208	Тупон		50	42.0	30.0	10.0	230.0

15024

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU.АД77.Н02387	120	Тупон ц/п,
008СО/3		Тупон ц/п,
		Тупон цинк.ц/п,

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований транспортной, погрузки выгрузки, хранения и монтажа. При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

