



ОКП 37 1210
ОКП РБ 29.13.13.370



КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ на PN 1,6 МПа

Паспорт

М 21204 - 015 ПС

Декларация о соответствии ТС ВУ/112 11.01. ТР010 007 00590.

Срок действия до 12.08.2018 г.

Декларация о соответствии ВУ/11211.01 ТР013022 03872.

Срок действия до 18.07.2017 г.

Сертификат соответствия № ВУ/112 03, 12.003 54168. Срок действия до 23.12.2019 г.

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. № 299. (Протокол испытаний № 7635/745-752 от 12.12.2014г.)

Клапаны запорные на PN 1,6 МПа (далее клапаны), предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах воды.

Клапаны номинальным диаметром DN50 изготавливаются в 2-х конструктивных исполнениях: муфтовые и муфтово-цапковые (м-ц).

1. Основные технические данные

1.1. Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

[illegible]

2 Комплектность

Комплект поставки:

- паспорт - 2 экз. на каждую упаковочную единицу;
- руководство по эксплуатации - 2 экз. на каждую упаковочную единицу.

3 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка на отказ - 2400 циклов «открыто-закрыто» в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев.

4 Свидетельство об упаковке

Клапаны упакованы в ящики из гофрированного картона.

Клапаны в положении «закрыто», золотники в нижнем положении без поджатия.

5 Свидетельство о приемке

5.1 Клапан испытан воздухом на прочность и плотность материалов давлением 2,4 МПа.

5.2 Клапан DN 20, PN 1,6 МПа, т/ф 15БЗр, изготовлен и принят согласно ТУ 206-3973235-01-93 и признан годным для эксплуатации.

М. П.

(подп. лица, ответственного за приемку)

06 2017
(месяц, год)

Упаковщик

6 Хранение и транспортирование

6.1 Условия транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150.

Клапаны должны храниться в упаковке изготовителя в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре воздуха плюс 50°C минус 50°C и относительной влажности не более 80%.

Допускается транспортирование и временное хранение при температуре минус 60°C.

Адрес изготовителя: Унитарное предприятие «Цветлит», Республика Беларусь,
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, 94
факс (0152) 77-04-88
e-mail: sbyt-zwetlit@mail.ru

Более подробную информацию Вы можете получить на нашем официальном сайте: <http://www.zwetlit-grodno.by/>

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК! Продукцию предприятия приобретайте у официальных представителей указанных на нашем сайте, либо у предприятия-изготовителя. Подлинность продукции сверяйте по товарному знаку изготовителя на изделии.

Мы рады, что Вы выбрали продукцию нашего предприятия.