



Муромский завод
трубопроводной
арматуры



Паспорт А040.100.505.00.00 ПС.уч. № 64 226

Затвор (клапан) обратный поворотный стальной DN100 PN4,0МПа, У1

Предназначен для предотвращения обратного потока рабочей среды в технологических трубопроводах по транспортированию воды, пара, масел, нефти, нефтепродуктов, других неагрессивных жидких сред, по отношению к которым материала, применяемые в затворах, коррозионностойкие.

Таблица фигур

Диаметр условного прохода, мм	19c53нк 100
Давление номинальное МПа (кгс/см ²)	4,0 (40)
Температура рабочей среды, не более, °С	425
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	У1
Температура окружающего среды, °С	от -40 до +40
Высота H, не более, мм	190
Диаметр фланца, мм	230
Строительная длина L, мм	350

Присоединение к трубопроводу

Фланцы корпуса по	Фланцевое ГОСТ 33259-2015
Отвертные фланцы по	ГОСТ 33259-2015

Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 33259-2015 исполнение Е ряд I

Материал:

корпус, крышка	"У" Сталь 25Л II ГОСТ 977-88
затвор	"У" Сталь 25Л II ГОСТ 977-88
Масса изделия, не более, кг	34

Изготовление и

поставка по ТУ 3741-005-43179794-2009

Назначенный срок службы/ресурс,

лет/часов	10/100000
-----------	-----------

Установленный средний срок службы/ресурс,

лет/часов, не менее	10/100000
---------------------	-----------

Наработка на отказ, не менее

12000 часов

Страна изготовитель - Россия.
Предприятие изготовитель - ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры», ИНН 3307017730, 602264, Владимирская обл., г. Муром, Радиоловское шоссе, 10
Тел.: (49234) 3-61-61, 3-33-77; факс: (49234) 2-08-35, ОТК (49234) 3-33-77; 3-61-61; доб.: 2-30, ЗАО «ПО МЗТА», тел./факс (49234) 2-20-91; 3-14-52;

Информация о сертификации

Сертификат соотв. № ЕАЭС RU C-RU OC12.B.00037/19
Срок действия с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.
Сертификат соотв. № ЕАЭС RU C-RU OC12.B.00038/19
Срок действия с 28.06.2019 г. по 27.06.2024 г.
Декларация, рег. № ЕАЭС N RU Д-РУ OC12.B.00092/19
Срок действия с 27.06.2019 г. по 26.06.2024 г.
Орган по сертификации ООО «ЦСЧА»
рег. № RA.RU.10OC12, 16.03.2015

Свидетельство о приемке и консервации

Затвор обратный поворотный А040.100.505.00.00

заводской номер	дата
-----------------	------

соответствует ТУ 3741-005-43179794-2009, принят по классу герметичности С ГОСТ 9544-2015 и законсервирован
Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877-76,
Срок консервации - 3 года.

Контролер ОТК

МП	подпись	расшифровка
		Условия хранения и транспортирования - 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода затвора поворотного в эксплуатацию, но не более 36 месяцев со дня отгрузки заводом-изготовителем.
Примечание: Затвор обратный поворотный, подвергнутый восстановлению (разборке и сборке) в пределах гарантийного срока эксплуатации, замене или обмену не подлежит, изготовитель ответственности за работоспособность данного затвора не несет.

Комплектность

Затвор	1 шт.
Паспорт	1 шт.
Руководство по эксплуатации	2 шт. на партию