



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 17087 - 31/1-ИЛ-2020 от 17.06.2021

Наименование продукции: **Трубы стальные ВГП оцинкованные**

Заказчик /адрес : ООО "А ГРУПП", 129164, г. Москва, Ракетный бульвар, д. 16, пом.ХХХIV, этаж 10

Стандарты: ГОСТ 3262-75
(НТД) ГОСТ 9.307-89

Производитель /адрес : ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Кирова д.93.

Грузополучатель /адрес : ООО "А ГРУПП Логистик", 142155, область Московская, Подольск, микрорайон Львовский, проезд Металлургов, д. 4Б

Транспорт: 61406013

№ п/п	Номер плавки*	Номер партии (пачки) *	Марка стали *	Условный проход**, мм	Толщина стенки**, мм	Масса п.м.***, кг	Длина профиля, мм	Количество шт в связке*	Общая длина в связке, м*	Количество связок (пачек)	Масса, т ***
1	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
2	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
3	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
4	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
5	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
6	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
7	110160	50202	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
8	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
9	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
10	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
11	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
12	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
13	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
14	110160	50203	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
15	309269	50205	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
16	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	29	174	1	2,178
17	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
18	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
19	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
20	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
21	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
22	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
23	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
24	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
25	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
26	309269	50207	СТ2ПС	100	4,5	12,515	6000	31	186	1	2,328
Итого:								804	4824	26	60,378

*по данным ТТД; **номинальный размер; ***теоретическая.

Качественные характеристики :

№ п/п	Сорт	Кратность длины
1-26	I	МД

Химический состав*:

Номер плавки	массовая доля элементов, %											
	C *100	Si *100	Mn *100	S *1000	P *1000	Cr *100	Ni *100	Cu *100	As *1000	N *1000	Al *1000	--
110160	12	1	38	10	10	4	3	8	3	5	51	--
309269	10	2	31	10	13	4	3	8	3	5	33	--

Номер партии	Толщина покрытия, мкм	Прочность сцепления
50202	69,5	удовл
50203	62,1	удовл
50205	62,6	удовл
50207	71,3	удовл

Указанная в сертификате продукция соответствует по качеству требованиям НТД

ПРИМЕЧАНИЕ : Металлопрокат поставляется по теоретической массе.

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Работу по проверке качества
провел, сертификат подготовил:

Начальник ИЛ
"СтройЛаборатория СЛ"



Киреев Д.А.

Воронин Д.Н.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
"СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ СЛ"

