

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»  
249030 Калужская область  
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в  
Тел. (484) 397-96-17  
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 429

08.11. 2023 г.

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.АЮ64.В.00056/21  
Срок действия с 04.06.2021 по 03.06.2024



### ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ОКПД2 22.21.21.122

### Труба ПЭ 100 SDR 11 – 63 х 5,8 питьевая, ГОСТ 18599 - 2001

Партия № б/п  
Количество: 2600 пог.м  
Дата изготовления: 2023 г.

Материал: ПЭ 100  
Получатель: ООО «Сантехкомплект»

Предназначены для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно – питьевого водоснабжения, при температуре от 0°C до 40°C, а так же другие жидкие и газообразные вещества.

### ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателя                                      | Требования НД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Результат испытаний |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид:                                                 | Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. на наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Цвет труб – черный, черный с синими продольными полосами или синий, оттенки которого не регламентируются. | Соответствует       |
| 2     | Размеры, мм:                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
|       | -наружный диаметр                                            | 63,0 + 0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Соответствует       |
|       | - овальность после экструзии, не более                       | 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует       |
|       | - толщина стенки                                             | 5,8 + 0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соответствует       |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее             | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует       |
| 4     | Изменение длины труб после прогрева, %, не более             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Соответствует       |
| 5     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении, час, не менее: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Без разрушения      |
| 6     | - при 20 °С и начальном напряжении в стенке трубы 12,0 МПа.  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует       |
|       | - при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 5,4 МПа.   | 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Соответствует       |
|       | - при 80 °С и начальном напряжении в стенке трубы 5,0 МПа.   | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соответствует       |
| 7     | Термостабильность труб при 200° С, мин, не менее             | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соответствует       |

Гарантийный срок - два года со дня изготовления.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.


Условия хранения – трубы хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ 4) или 8 (ОЖ 3)



Заключение Отдела контроля качества: трубы напорные из полиэтилена соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001

Начальник Отдела контроля качества

ГОСТ 18599-2001

 / Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества