Общество с ограниченной ответственностью «Покров Групп»

Торгово-производственное объединение МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ

www.mkpsm.ru (495) 617-17-17

Паспорт № 30

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

с изм.№1

Подлежит обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС RU. АГ99.В00919 от 28.10.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое Заключение KG 11.01.09013. Е 002897.11.16 от 25.11.2016 г.

Наименование: **Труба ПЭ 100 SDR 13,6 d 225***

Дата изготовления: **февраль 2017 г.**

Количество: **588 п/м 5256,72 кг**

Марка полиэтилена: **ПЭ2НТ 11-9**

	Наименование показателя	Значение показателя по ГОСТ	Значение показателя фактические
1.	Внешний вид поверхности	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Наружный диаметр, мм	225+2,1 мм	225
3.	Толщина стенки, мм	16,6+2,1 мм	16,6
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	250	Более 250

5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 9,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,6 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 4,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления		

Заключение: Качество труб напорных из полиэтилена низкого давления соответствуют требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1.

Начальник лаборатории _____ А.И. Винтер

Сертификат выдан _____ Е.Ю. Винницкая

Дата выдачи «06» март 2017 г.