



ООО «Торговый Дом АДЛ»

Юридический адрес: :107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, п/я 47

Телефон: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01, 933-85-02

info@adl.ru www.adl.ru

ПАСПОРТ № УТД 000104702 / 2015

Конкретное обозначение изделия: Best 5 1.5кВт 3x380 без поплавкового выкл-ка
Наименование изделия: Погружной насос серии BEST
Серийный номер
Предприятие изготовитель: «Ebara Pumps Europe S.p.A», Via Campo Sportivo, 30 – 38023 Cles (TN), Италия
Область применения: Системы дренажа
Продавец:



Основные технические характеристики	
Наименование параметра	Значение
Максимальная глубина погружения, (м)	10
Максимальный диаметр твердых частиц, (мм)	10
Максимальная высота водяного столба, (м)	18
Максимальная производительность, (м³/ч)	21.5
Класс защиты	IP68
Масса изделия, (кг)	13.5
Максимальная температура жидкости, (°C)	35
Электропитание, (В)	3x380

Комплектность поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Паспорт	1
2	Руководство по эксплуатации	1
3	Погружной насос	1

Отметки о продаже



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза
Сертификат соответствия № RU C-IT.АИ30.В.00788 действителен до 02.07.2019г.

**ООО «Торговый Дом АДЛ»**

Юридический адрес: : 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, п/я 47

Телефон: (495) 937-89-68, 221-63-78 Факс: (495) 933-85-01, 933-85-02

info@adl.ru www.adl.ru

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Общие сведения

Предназначены для откачки воды из подвалов, дренажных колодцев, канав, бассейнов и водоемов. Наличие двойного торцевого уплотнения значительно увеличивает срок службы и надежность насоса. Наличие поплавкового выключателя позволяет работать в автоматическом режиме.

Указания по монтажу

Насосы должны быть установлены в удобном для обслуживания месте.

Перед монтажом насосов необходимо выполнить следующие требования:

- проверить комплектность поставки;
- применять насос при отсутствии эксплуатационной документации не допускается;
- произвести внешний осмотр, убедиться в целостности корпусных деталей;
- проверить внутренние полости на предмет попадания посторонних предметов.

Эксплуатация

Насосы должны эксплуатироваться при значениях характеристик, не превышающих указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Внимание! При нарушении потребителем требований к монтажу, установке и эксплуатации насосов производитель не несет гарантийных обязательств.

Меры безопасности

Персонал, монтирующий или обслуживающий насосы, должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты.

При монтаже, эксплуатации и демонтаже необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные на объекте.

Условия хранения и транспортировки

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Насос должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя в сухом, защищенном от воздействия атмосферных осадков месте. Насос транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании насосов должна обеспечиваться защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.

Консервация

Временная противокоррозионная защита (консервация) осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.014-78.

Утилизация

Утилизация оборудования производится в соответствии с установленным на предприятии порядком и действующими законодательными актами РФ. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за утилизацию установок.

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства действительны в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию (подтвержденного соответствующим актом), но не более 18 месяцев со дня продажи. Гарантийные обязательства не распространяются на выход изделий из строя в результате небрежной транспортировки, неправильного хранения и невыполнения требований по монтажу и эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Сервисный отдел принимает претензии по качеству только при предъявлении паспорта на изделие.