

Ograx**Паспорт качества продукции № 17454/3**

Наименов. продукции: Противопожарная муфта "ОГРАКС-ПМ" для узлов пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полипропилена по



Фирма изго-тель: АО НПО "УНИХИМТЕК", 142181, Московская обл, Подольск г, Климовск мкр, Заводская ул, дом № 2, корпус 121

Типоразмер (Двн х Н), мм		25*20			
Номер партии		04			
Дата изготовления		15.06.20			
Количество в партии	муфт, шт	40			
Внешний вид		соответствует п. 1.3 ТУ			
Размеры муфты, мм	Диаметр наружный	32±4,5			
	Диаметр внутренний	25+4			
	Высота	20(+3-1)			
Размеры вкладыша, мм	Высота	19±1			
	Толщина	2,0±0,5			

Заключение ОТК: соответствует требованиям

Диспетчер:



Кишенкова М. А.

13 августа 2021 г.

Клиент: ООО "Сантехкомплект", Заказ №У2065