# ПАСПОРТ

Кран шаровой,Тип JiP Модификация JIP Premium FF

**Код материала: 065N0325G**

Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.




**Дата редакции: 19.11.2020**

**1. Сведения об изделии**
1.1. Наименование и тип
Краны шаровые типа JiP.

1.2. Изготовитель
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, дом 217.

1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления
Указана на наклейке крана в формате нн/гггг, (нн – порядковый номер недели изготовления, гггг – год изготовления)

**2. Назначение изделия**
Краны шаровые типа JiP – двухпозиционная запорная арматура, предназначенная для использования в отопительных и промышленных установках для жидких сред. Класс герметичности – А по ГОСТ 9544.
Краны шаровые стальные типа JiP в основном предназначены для воды и водогликолевых смесей с концентрацией гликоля до 50 % (0% для JiP Standard) наружных и внутренних тепловых сетей при температуре теплоносителя от минус 40 до 180 °С для модификации JiP Premium и от 0 до 150 °С для модификации JiP Standard, в том числе для воды в контурах тепловых сетей в соответствии с требованиями к качеству сетевой воды по «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) пункт 4.8.40.
Кран шаровой типа JiP может быть установлен и эксплуатироваться при температуре окружающей среды от минус 40 °С при условии обеспечения крана соответствующей теплоизоляцией.
Самообжимная конструкция уплотнения шара, представляющая собой специальные пружины с двумя кольцами из фторопласта, армированного углеволокном, обеспечивает необходимую плотность крана и оптимальный момент, требуемый для поворота шара.

**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Исполнение | стальной |
| Присоединение к трубопроводу | фланцы по ГОСТ |
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 |
| Номинальное давление (PN), бар | 40 |
| Рабочая среда | вода, гликолиевые растворы |
| Температура рабочей среды, °С | до 180 |
| Герметичность затвора (объем протечки / класс герметичности) | А |
| Рукоятка | рычаг, сталь |
| Допустимая концентрация гликоля | 0,5 |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч | 184 |
| Масса, кг, не более | 8,7 |
| Материал корпуса | Сталь |

| | |
|---|---|
| Материал рычага | Сталь |
| Материал штока | Нержавеющая сталь |
| Материал шара | Нержавеющая сталь |
| Материал гайки | Сталь с покрытием Zn |
| Держатель уплотнений | Сталь |
| Прижимное кольцо | Сталь |
| Материал патрубка | Сталь |
| Фиксатор седла | Сталь |
| Материал втулки | Сталь с покрытием Zn |
| Материал накладки | Пластик |
| Материал седла | PTFE |

**4. Комплектность**
В комплект поставки входит:
- кран шаровой типа JiP;
- паспорт.

**5. Утилизация**
Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

**6. Приемка и испытания**
Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие кранов шаровых типа JiP подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.42577/20, срок действия с 21.05.2020 по 20.05.2025 и ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.42579/20, срок действия с 21.05.2020 по 20.05.2025, а также экспертное заключение о соответствии ЕСЭиГТ к товарам. |

**8. Гарантийные обязательства**
Изготовитель/продавец гарантирует соответствие кранов шаровых типа JiP техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в

транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.
Срок службы кранов шаровых типа JiP при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.