



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.

тел./факс (3412) 901-991, 901-992 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы по ТУ 1468-002-90155462-12, шовные, крутоизогнутые из низкоуглеродистой стали для транспортировки неагрессивных рабочих сред с давлением $\leq 1,6$ МПа, изготовлены из труб по ГОСТ 3262, 10704 (10705)

Паспорт № 019/01 выдан «30» января 2024 г.

Заказчик: и его адрес: ООО "Сантехкомплект" 142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Белокаменное ш, дом № 1, корпус 4, помещение 50

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Пределные параметры, условное давление, Мпа		Номер партии	Механические свойства					количество, шт	масса, кг
						времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	отн. удлине н. %	отн. сужени е, %	ударн. вязкость, кдж/см2		
			условн. давл., МПа	рабочая температ ура, С								
Отвод 57*2,8		20	1,6		006-07/У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					1800	900,0

Примечание:

Цинковое покрытие наносимое гальваническим методом соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86.

Толщина покрытия 9-15 микрон.

Начальник ОТК



И.П. Каракулов