



ПАСПОРТ

Модуль, Тип RS 485

Код материала: 014U1997



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



Дата редакции: 07.12.2018

1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Модуль типа RS 485

1.2. Изготовитель

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.3. Продавец

ООО «Данфосс», 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на модуле в формате мм.гггг.

2. Назначение изделия

Коммуникационный модуль RS 485 предназначен для подключения теплосчетчиков Ridan SonoSafe 10/ SonoSafe 10/ SonoSelect 10 к сети автоматизированного сбора данных (АСКУЭ) или внешним устройствам по проводной шине RS-485 и последующей передачи данных в систему диспетчеризации.

3. Технические характеристики

Электропитание	10-24 В постоянного тока
Потребляемый ток	не более 10 мА
Скорость передачи данных, бит/с	19200 бит/с
Протокол связи	Modbus RTU
Поддержка автоматической адресации	Да имеется
Гальваническая развязка питания	Да (между модулем и основной электрической цепью теплосчетчика)
Шифрование данных	Отсутствует
Сечение провода (гибкого без обжимных колец), мм ²	не более 0,75

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- модуль типа RS 485;
- инструкция по монтажу;
- паспорт и руководство по эксплуатации (предоставляются в электронном виде по запросу).

5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

	Соответствие модуля импульсных выходов подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме. Имеется декларация о соответствии ЕАЭС № ????
--	--

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации и хранения модуля RS 485 составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах или 18 месяцев с даты производства.

Назначенный срок службы – 12 лет. При этом безвозмездная замена и ремонт модулей будет производиться только при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.