

**K-FLEX****ООО «К-ФЛЕКС»****ПАСПОРТ КАЧЕСТВА****№ R85CFGS00040****от 24.08.2022**

1. Вид изделия	Муфта противопожарная		
2. Условное обозначение	K-FLEX K-FIRE COLLAR 040		
3. Номер партии	453040		
4. Количество изделий	м.п.,	м ² ,	300 шт.
5. Дата выпуска	24.08.2022		
6. НД на материал	ТУ 25.11.23-001-75218277-17		
7. Адрес производства	143560, Московская область, Истра, п. Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1А		
8. Контроль качества			

№ п.п.	Наименование показателя	Нормативные значения	Заключение
1	Толщина вставки, мм	4,5 (+0,5/-0,5)	Соответствует
2	Внутренний диаметр изделия, мм	40,0(+3,0)	Соответствует
3	Ширина вставки, мм	50,0 (±3,0)	Соответствует

Заключение ОТК: изделия соответствуют требованиям ТУ 25.11.23-001-75218277-17

Начальник ОТК
М.П



/Шайхутдинова Н.Ю./
(подпись, ФИО)