



454036, г. Челябинск, ул. Радонежская, д. 14, помещение 2, оф. 7
Тел./факс: +7 (351) 220-44-64, 220-44-75

Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЕ53.В.0204/20 от 16.12.2020 г. по 15.12.2025 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»
Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АЕ53.В.0344/22 от 04.02.2022 г. по 03.02.2027 г., выдан ООО «Центр сертификации «СибПромТест»

Паспорт № 7708 выдан 06 декабря 2022 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "САНТЕХКОМПЛЕКТ"

№ п/п	Условное обозначение	Рабочее давление Р _р , МПа для газообразных жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Рабочее давление Р _р , МПа для жидких сред по ГОСТ 17380-2001	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для газообразных жидких сред	Испытательное давление Р _{пр} , МПа для жидких сред	№ партии	Механические свойства						Кол-во, шт	Масса, кг	
							Временное сопротивление σ _в , МПа	Предел текучести σ _{0,2} , МПа	Относительное удлинение δ ₅ , %	Относительное сужение ψ, %	Ударная вязкость при Т, Дж/см ²				
											KCU -40°C	KCU -5°C			KCU -60°C
1	Тройник оцинкованный П219х6-133х5 ст.20 ГОСТ 17376-2001**	5,2	5	7,8	7,5	22-69/171	510	330	28	-	81	59	-	45	459
2	Тройник оцинкованный П219х6-159х6 ст.20 ГОСТ 17376-2001**	5	4,7	7,5	7,1	22-69/195	510	330	28	-	74	55	-	45	459

Сведения о полуфабрикате*

№ п/п	Условное обозначение	Номер сопроводительного документа	Номер партии	Номер плавки	Изготовитель
1	Труба 159х6 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1312/2	1021	2R2276	ОАО "ЧТПЗ"
2	Труба 159х6 ст.20 ГОСТ 8732-78/В ГОСТ 8731-74	Серт. №1312/2	1021	2R2276	ОАО "ЧТПЗ"

*Для деталей на давление Р_р свыше 10,0 МПа и деталей трубопроводов, подконтрольных органам надзора

**Покрывается цикловое термодиффузионное по ГОСТ Р 9.316-2006

Величина гидравлического давления обеспечивается по п.5.1.7 ГОСТ 17380-2001

Термообработка: высокий отпуск

Начальник ОТК
Щапин А.В.

