

Благодарим Вас за приобретение крана шарового цельносварного марки LD®. Изделие под маркой LD® отвечает всем современным требованиям и стандартам трубопроводной арматуры.

## НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:

Кран шаровой цельносварной LD® для жидких сред

**КШ.Ц.М. 020.040.Н/П.02**

## ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», 454010, Челябинск, Енисейская 47

## НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

ТУ 3742-001-45630744-2003

## СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.

Срок службы - **30** лет, в зависимости от условий эксплуатации.  
Гарантия изготовителя - **36** месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более **42** месяцев с даты продажи при условии соблюдения требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в данном паспорте.  
Полный ресурс - **10000** циклов (кроме сред с механическими примесями и агрессивных сред).

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.

Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соответствии с требованиями ТУ 3742-001-45630744-2003 и признан годным к эксплуатации.

Кран испытан при  $t^{\circ} + 20^{\circ}C$ :

| МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ                                                                                                                                  | ОТМЕТКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Проведен визуальный и измерительный контроль по ТУ 3742-001-45630744-2003                                                                        |                       |
| На герметичность воздухом Рпр 6 кгс/см² по ГОСТ 33257                                                                                            |                       |
| На прочность и плотность водой по ТУ 3742-001-45630744-2003:<br>PN 1,6 МПа - Рпр 2,4 МПа<br>PN 2,5 МПа - Рпр 3,8 МПа<br>PN 4,0 МПа - Рпр 6,0 МПа |                       |

ДАТА ИСПЫТАНИЙ

Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23518, 24771.  
Консервация проведена по ГОСТ 9.014 п.5.1 ВЗ-14.  
Срок консервации 12 месяцев.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кран шаровой цельносварной стальной LD® 1 шт.  
Паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу 1 шт.

## УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

| КШ.                                                                                                                                          | Ц. | Х. | Х.                                                                           | ХХХ.                                                       | ХХХ.                    | ХХХ.                                 | Х/Х.                                              | ХХ                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение корпуса:<br>цельносварной –                                                                                                       | Ц  |    | Управление:                                                                  | Рабочая среда:                                             |                         |                                      | Прход:                                            |                                                                                                                                      |
| Исполнение по присоединению к трубопроводу:<br>фланцевое –<br>под приварку –<br>муфтовое –<br>цапковое –<br>штуцерное –<br>комбинированное – |    |    | ручное – нет обозначения<br>ручное с редуктором – Р<br>под электропривод – Э | жидкие среды - нет обозначения<br>газообразные среды - GAS | Номинальный диаметр: DN | Номинальное давление:<br>PN, кгс/см² | П/П - полнопроходной<br>Н/П - стандартнопроходной | Вариант исполнения по стойкости к воздействию окружающей среды:<br>01 - Коррозионностойкая<br>02 - Углеродистая<br>03 - Легированная |

\* Шаровой кран для спуска воздуха

## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| №  | Деталь                 | У категории 1 по ГОСТ 15150    | ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150 |                         |
|----|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|    |                        | Углеродистая (02)              | Легированная (03)            | Коррозионностойкая (01) |
| 1  | Патрубок, фланец       | Сталь 20, 09Г2С                | 09Г2С                        | 12Х18Н10Т               |
| 2  | Корпус                 | Сталь 20, 09Г2С                | 09Г2С                        | 12Х18Н10Т               |
| 3  | Пружина                | 65Г оцинкованная               |                              |                         |
| 4  | Кольцо опорное         | AISI 409                       |                              |                         |
| 5  | Седло                  | Ф-4К20 (PTFE+20С)              |                              |                         |
| 6  | Шаровая пробка         | 20Х13, AISI 409, AISI 304      |                              |                         |
| 7  | Шпиндель               | 20Х13                          |                              |                         |
| 8  | Горловина              | Сталь 20                       | 09Г2С                        | 12Х18Н10Т               |
| 9  | Рукоятка               | Ст 3                           |                              |                         |
| 10 | Подшипник скольжения   | Ф-4/Ф-4К20 (PTFE+20С)          |                              |                         |
| 11 | Гайка самостопорящаяся | Оцинкованная сталь с полимером |                              |                         |
| 12 | Уплотнение горловины   | Фторсилоксан, EPDM             |                              |                         |
| 13 | Уплотнение седла       | Фторсилоксан / EPDM            |                              |                         |

Сертификат CE : 59/5/2021 от 25.01.21  
Сертификат соответствия ТР ТС 032: №ЕАЭС RU C-RU.LX21.B.00090/21 от 01.04.2021  
Декларация соответствия ТР ТС 032: №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.84276/21 от 02.04.2021  
Сертификат ТР ТС 010: №ЕАЭС RU. Т- RU.АЖ49.00593 от 26.02.2021  
Декларация соответствия ТР ТС 010: №ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.18539/21 от 26.02.2021  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015: № РОСС RU.ИФ76.К00115 от 23.12.2020  
Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции: № 3251 от 27.07.16

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Параметры                          | Сталь 20        | 09Г2С        | 12Х18Н10Т |
|------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Класс герметичности по ГОСТ 9544   | А               |              |           |
| Давление номинальное, МПа          | 1,6 / 2,5 / 4,0 |              |           |
| Температура окружающей среды, (°C) | -40 ... +80     | -60 ... +80  |           |
| Температура рабочей среды, (°C)    | -40 ... +200    | -60 ... +200 |           |

#### НАЗНАЧЕНИЕ:

Краны шаровые цельносварные LD® предназначены для транспортировки теплосетевой воды, пара (до +150°C), нефти, нефтепродуктов и любых жидких сред, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки. Изделие используется только для полного перекрытия потока транспортируемой среды.

#### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Краны шаровые цельносварные LD® готовы к эксплуатации, не требуют технического обслуживания на протяжении всего срока службы. В целях профилактики, а также для предотвращения образования отложений на поверхности шара (заклинивания) необходимо два раза в год проверять подвижность ходовых частей путем поворота рукоятки крана на 10 - 15 градусов.

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

Запорные краны LD® должны применяться на трубопроводах в качестве запорного устройства. То есть в процессе эксплуатации должны быть полностью открыты или полностью закрыты.

#### ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использование запорных кранов LD® в качестве регулирующих устройств;
- демонтаж крана, производство работ по подтяжке фланцевых соединений при наличии рабочей среды и давления в трубопроводе;
- эксплуатация крана при отсутствии оформленного на него паспорта;
- применение для управления краном рычагов, удлиняющих плечо рукоятки;
- использование крана в качестве опоры для трубопровода;
- вносить любые изменения в конструкцию завода изготовителя: удлинение штока и органов управления, приварка дополнительного оборудования к арматуре (манометров, опор и т.д.) без письменного согласования с заводом-изготовителем.

#### ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ:

1. К потенциально возможным отказам арматуры относятся:
  - потеря прочности и прочности материалов корпусных деталей и сварных швов;
  - потеря герметичности по отношению к внешней среде по подвижным уплотнениям;
  - потеря герметичности затвора;
  - невыполнение функции "открытие-закрытие".
2. К критериям предельного состояния арматуры относятся:
  - начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей;
  - возникновение трещин на основных деталях корпуса;
  - заклинивание шаровой пробки.



#### ВНИМАНИЕ!

Шаровые краны LD® категорически запрещается бросать.

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:

1. Краны могут устанавливаться на трубопроводах в любом положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к ручному приводу.
2. Перед монтажом из проходных патрубков снять заглушки.
3. При монтаже кран на горизонтальном трубопроводе должен быть полностью открыт.
4. При монтаже крана на вертикальном трубопроводе: а) в момент приварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (во избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения); б) при приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрыт (во избежание возникновения тяги от тепла сварки).
5. Перед установкой крана, трубопровод должен быть очищен от грязи, песка, окалины и т.д.
6. Приварку крана к трубопроводу производить электросваркой. Газовая сварка допускается для приварки кранов до DN 150.
7. При сварке следует избегать перегрева корпуса крана. Корпус считается перегретым, если температура поверхности корпуса у седел крана при сварке превышает 80°C. Зону расположения седел необходимо охлаждать от перегрева увлажненной ветошью.
8. Запрещается проворачивать шар непосредственно после сварки (без предварительного охлаждения).
9. Недопустимо уменьшение строительной длины приварного шарового крана т.к. эта длина специально рассчитана во избежание перегрева уплотнения шара при его установке на трубопровод.
10. При монтаже фланцевых кранов LD® необходимо провести осмотр уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть забоин, раковин и заусенцев, а также других дефектов поверхностей.
11. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть равномерной по всему периметру.
12. Допуск параллельности уплотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана 0,2 мм.
13. Запрещается устранять перекосы фланцев трубопровода за счёт натяга фланцев крана.
14. Максимальная амплитуда вибро смещения трубопроводов не более 0,25 мм.
15. Во избежание гидроудара в трубопроводе открытие и закрытие крана производить плавно, без рывков.
16. Для кранов шаровых на паровых сетях от DN 200 PN 16 предусматривать обводные трубопроводы с запорной арматурой (разгрузочные байпасы) с условным проходом не менее 25мм.
17. При монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться требования безопасности по ГОСТ 12.2.063.
18. При подъеме и/или транспортировке шаровых кранов с помощью механических подъемных средств запрещается осуществлять крепление и/или захват за рукоятки, штурвалы редукторов или части электро-, пневмо-, гидроприводов.

#### ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

Краны шаровые LD® должны храниться в складских помещениях или под навесом, защищенным от прямых солнечных лучей и удаленных не менее чем на метр от теплоизлучающих приборов. При нарушении целостности заводской упаковки производитель за лакокрасочное покрытие ответственности не несет. При транспортировке и хранении кран должен находиться в открытом положении. Проходные отверстия при хранении и транспортировке должны быть закрыты заглушками. Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. Утилизацию кранов осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.063 п 13.