

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «СЕРКОНС УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ»
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 06.07.2020 г.,
регистрационный № РОСС RU.32261.04УПС0



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04УПС017.RU.C00001

Срок действия с 23.06.2023

по 22.06.2026

№1500352

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004". Место нахождения (адрес юридического лица): 344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 87/65. Адрес места осуществления деятельности: 344000, РОССИЯ, Ростовская область, Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 87/65. Телефон: +7 8632618620. Адрес электронной почты: sevkvavtest2004@yandex.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.131

ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные «ENERGOFLEX» из пенополиэтилена в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки «ENERGOFLEX VENT»: (см. приложение - бланк № 1500353)

Технологический регламент №РИ.ТР.878-2016
Серийный выпуск

КОД ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313:2009) «Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия»

КОД ТН ВЭД
3921 19 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «РОЛС Изомаркет»

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2
ИНН: 7714282378

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «РОЛС Изомаркет»

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2
Телефон: +7 (495)787-60-62. E-mail: info@rols-isomarket.ru
ИНН: 7714282378

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 406 от 19.05.2023 года, выданного Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие "ИНИЦИАТИВА" свидетельство о уполномочивании испытательной лаборатории № 04УПС20 от 07.07.2020 года, акта анализа состояния производства от 03.04.2023 года, выданного органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью «СЕВ-КАВ ТЕСТ 2004»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Х.А. Цатурян
инициалы, фамилия

А.А. Шуйский
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

К сертификату соответствия № 04УПС017.RU.C00001

№ 1500353

Код ОК Код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
034-2014 (КПЕС 2008) 22.21.41.110 3921 19 100 0	Изделия теплоизоляционные «ENERGOFLEX» из пенополиэтилена в виде листов (рулонов), применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок, марки «ENERGOFLEX VENT»	Технологический регламент №РИ.ТР.878-2016
	Теплопроводность при 20°C - 0,039 Вт/(м*К); Максимальная рабочая температура - 90°C; Сравнительный коэффициент паропроницаемости – 9000	



Заместитель руководителя
органа

Подпись

Х.А. Цатурян
инициалы, фамилия

Эксперт

Подпись

А.А. Шуйский
инициалы, фамилия