



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
**НОВОМОСКОВСКИЙ ЗАВОД
 ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ**

ОГРН 1137154009772 ИНН/КПП 7116510268/711601001
 301651, Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
 станция «Заводской парк», стр. 5

Телефон: +7 (48762) 2-14-35
 Факс: +7 (48762) 2-14-37
 nzpt@polyplastic.ru

Интегрированная система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 14001:2007 (ИСО 14001:2004). Сертификат соответствия № РОСС RU.ИС11.И00059



Паспорт качества № КТ000117

Трубы напорные из непластифицированного поливинилхлорида для систем водоснабжения и канализации подземного и надземного заложения ТУ 2248-034-73011750-2014

Не подлежат обязательной сертификации

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE83.H14226, действителен до 01.12.2017

Свидетельство о гос. регистрации № ВУ.70.06.01.013.Е.005001.09.14 от 15.09.2014

Наименование продукции: Труба НПВХ 160x6,2x6000 SDR 26 1,0 Мпа серия ПРО напорная
 № партии: 38-15-21003
 Дата изготовления: с 29.10.2015 г. по 30.10.2015 г.
 Количество, шт: 140

№	Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Значение показателя
1	Внешний вид	Таблица 4 п. 1	Соответствует
2	Средний наружный диаметр, мм	160+0,5	160,2
3	Толщина стенки, мм	6,2+0,9	6,3
4	Овальность после экструзии, мм, не более	2,0	0,5
5	Средний внутренний диаметр раструба, мм, не менее	160,6	161,6
6	Овальность раструба, мм, не более	1,5	0,2
7	Глубина захода раструба, мм, не менее	71	71
8	Зона уплотнения, мм	48	38
9	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5,0	3,3
10	Стойкость к внутреннему давлению при 20°C и кольцевом напряжении 42,0 Мпа, ч, не менее	1	Выдерживает
11	Стойкость к внутреннему давлению при 60°C и кольцевом напряжении 12,5 МПа, ч, не менее	1000	Выдерживает
12	Ударная прочность при температуре 0°C	TIR ≤ 10 %	< 10%
13	Температура размягчения по Вика, °C, не менее	80	84,25
14	Стойкость сборных узлов труб с раструбом при 20°C и внутреннем давлении 3,36 РН, ч, не менее	1	Выдерживает
15	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	45	49,36
16	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	80	84
17	Гарантийный срок	2 года со дня изготовления	

Условия хранения: Трубы хранят по ГОСТ 15150 (раздел 10) в условиях 5 (навесы)

Заключение ОТК: Качество Труб напорных из непластифицированного поливинилхлорида для систем водоснабжения и канализации подземного и надземного заложения соответствует требованиям ТУ 2248-034-73011750-2014

А.А.Шуркина

/ А.А.Шуркина /



06 ноября 2015 г.

Per.№ KL-15-000266128



Паспорт качества
Ревизия НПВХ 160 наружная канализация

Контакт: Невена Берисавац
Export Department
Arandjelovac, 1300 Kaplara-Bukovik
телефон: +381(0)34 700-325
м.телефон: +381(0)62 88 47 075
e-mail: nevna.berisavac@pestan.net
web адрес: www.pestan.net

Сертификат ISO 9001 № 12 100 23526 TMS

Производственный номер изготовления/дата изготовления: 1070139 / 16.3.2015
Номер инвойса/дата: 90122253 / 27.04.2015
Количество: 120

Параметры качества соответствуют EN 1401

Марка сырья: PVC-U

Значение показателя по	Единица	Значение показателя фактическое	Значение показателя по
Внешний вид	EN 1401	---	В соответствии
Наружный диаметр	EN 3126	mm	160.2
Толщина стенки	EN 3126	mm	4.0
Эффект нагревания	EN ISO 580	mm	Без изменения
Испытание на прочность при падении	EN 12061	%	0
Vicat температура размягчения	EN 727	°C	79

Direktor kontrole kvaliteta ing. Ljiljana Boskovic; Direktor proizvodnje Milan Nikolic; Direktor prodaje Ivan Terzic
Za pitanja u vezi sertifikata, molimo kontaktirajte predstavnika prodaje

Гарантийный срок хранения 2 года со дня поставки. При транспортировании или хранении трубы следует укладывать на ровную поверхность, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения труб. Предохранять от ударов и механических нагрузок.

Raiffeisen Bank a.d. Beograd
265110031000008779
Banca Intesa a.d. Beograd
160000000018299805

Vojvodanska Banka a.d. Novi Sad
355000000104697757
Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd
170003000545900053

Societe Generale
2751022063869992
Komerijalna Banka / Beograd
20514692099



Matični broj: 07652992
Registarski broj: 00307652992
Šifra delatnosti: 25210
PIB: 100995440