



Паспорт № 2053

выдан декабрь 2023 г.

ГОВАЧНЫЙ ЗНАК
изготовителя

Заказчик и его адрес: ООО "Сантехкомплект"

Основание: счет № 2053

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)	Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)	Размер	Наличие покрытия	ГОСТ, ТУ, материал	Рабочее давление РУ кгс/см ²	№ партии	дата партии	Механические свойства металла						
								Временное сопротивление разрыву Мпа	Предел текучести Мпа	Относительное удлинение 6z%	Относительное сужение %	Ударная вязкость КСU, кгсм/см ² Ст20 при -40*	Количество шт.	Масса для справки кг
Тройник И1		Дн 21, 3х3, 2 (ДУ15)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	Б387	05.05.2022г.	500	340	35	50	29	400	0,30
Тройник И1		Дн 33, 7х3, 2 (ДУ25)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	100	02063	31.07.2022г.	466	314	33,3	50	29	1235	0,80
Тройник И2		Дн 57х4 (ДУ50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	3059	27.03.2023	520	245	29	50	29	50	0,80
Тройник И2		Дн 76х3, 5-57х3, 0 (65х50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	31122	22.03.2023	510	415	30	50	29	144	1,20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК

МАСТЕР
КОНТРОЛЯ
ЗАХАРОВ Г.А.