

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 808

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
 «ENERGOFLEX SUPER»

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Артикул изделия                  | EFXT064132SU                    |
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2 |
| № партии                         | 1703212                         |
| Количество изделий в партии(п.м) | 2 160                           |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 66 – 70                                        | 67                                      |
| Толщина стенки (мм)     | 11 – 15                                        | 12,5                                    |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2010                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

**Гарантийный срок хранения:** 60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 64/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



И.о. Инженер ОТК



Блинова Е.Н

Паспорт качества выдан 19.03.2021г.