

Заказчик **ООО «Сантехкомплект»**
 Адрес заказчика **142700, г.Видное, Белокаменное шоссе, д.1сентября**
 Заказ-наряд 450,1

Выдан 02.01.2018 г.

Отпуска по накладной №														от 02.01.1	
Условное обозначение деталей	Пределные параметры применения		№ пар-тии	Механические свойства						Пробное давление Рпр МПа (кгс/кв. см)	Кол-во, шт.	Масса 1 шт., кг.	Прочие сведения		
	Условное давление Р _у , МПа, (кгс/кв. см)	Рабоч. температура, °С		Временное сопротивление, МПа	Предел текучести, МПа	Относительное удлинение, %	Относительное сужение, %	Удар. вязк. при ____ °С Дж/кв. см							
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	-	гарантируется	15000	1,4	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	6000	2,5	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 45х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	гарантируется	20000	0,3	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 57х3	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	гарантируется	19000	0,5	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 57х4	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	гарантируется	600	0,7	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 57х5	4(40)	350	-	480	390	21,5	-	-	-	гарантируется	5	0,8	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 76х3	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	-	гарантируется	3000	0,8	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	-	гарантируется	15000	1	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 76х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	-	гарантируется	300	0,5	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 76х6	4(40)	350	-	504	320	23,9	-	-	-	гарантируется	350	1,7	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 89х3	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	-	гарантируется	3000	1,2	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	-	гарантируется	15000	1,4	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 89х3,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	-	гарантируется	200	0,7	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 89х6	4(40)	350	-	505	319	26,2	-	-	-	гарантируется	250	2,3	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 108х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	4000	2,2	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 108х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	9000	2,5	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 108х6	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	400	3,1	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 114х3,5	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	3500	2,2	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 114х4	4(40)	350	-	526	321	31,1	-	-	-	гарантируется	3500	2,6	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 133х3,5	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	-	гарантируется	2500	3,3	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 133х4	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	-	гарантируется	7000	3,8	-	-	
Отвод стальной ОтвСт О 133х6	4(40)	350	-	528	325	33,9	-	-	-	гарантируется	300	5,7	-	-	

Отпуска по накладной № от 02.01.18

Отвод стальной ОтвСт О 159х4	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	1000	5,4	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х4,5	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	6500	6,1	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х4,5 (под 45 град)	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	50	3,0	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х6	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	8,1	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х8	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	200	11,0	-
Отвод стальной ОтвСт О 159х10	4(40)	350	-	524	322	23,8	-	-	гарантируется	100	13,0	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х5	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	1500	13	-
Отвод стальной ОтвСт О 219х6	4(40)	350	-	490	320	31,8	-	-	гарантируется	5000	15	-

Отводы ГОСТ 17375-2001 Материал: ст.20

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Величина гидравлического давления обеспечивается по ГОСТ 17380-2001

2. Отводы ГОСТ 17375-2001 оцинкованы в соответствии: покр. хим. Ц-60 ГОСТ 9,073-77

ШТАМП



НАЧАЛЬНИК ОТК



Малкин А.М.