

БГ *Ярмарков*



ОГНЕТУШИТЕЛЬ
ПОРОШКОВЫЙ ЗАКАЧНОЙ

КБ03

ОП-1(0) АВСЕ-01, ОП-1(0) ВСЕ-02, ОП-2(0) АВСЕ-01, ОП-2(0) ВСЕ-02,
ОП-3(0) АВСЕ-01, ОП-3(0) ВСЕ-02, ОП-4(0) АВСЕ-01, ОП-4(0) ВСЕ-02,
ОП-5(0) АВСЕ-01, ОП-5(0) ВСЕ-02, ОП-6(0) АВСЕ-01, ОП-6(0) ВСЕ-02,
ОП-7(0) АВСЕ-01, ОП-7(0) ВСЕ-02, ОП-8(0) АВСЕ-01, ОП-8(0) ВСЕ-02,
ОП-9(0) АВСЕ-01, ОП-9(0) ВСЕ-02, ОП-10(0) АВСЕ-01, ОП-10(0) ВСЕ-02

Сертификат соответствия № С-РУ. КБ03 В 00352

Внимание! Зарядку, перезарядку, обслуживание и техническое обслуживание огнетушителя
протекать только на станциях технического обслуживания огнетушителей!

КОРПУС ОГНЕТУШИТЕЛЯ НАХОДИТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Срок службы огнетушителя 10 лет, включая перезарядку.
По истечению срока подлежит списанию

ПАСПОРТ
(Руководство по эксплуатации)




Рис. 1

1. Назначение изделия

1.1. Огнетушитель порошковый закачной ОП-1(0) АВСЕ-01, ОП-1(0) ВСЕ-02, ОП-2(0) АВСЕ-01, ОП-2(0) ВСЕ-02, ОП-3(0) АВСЕ-01, ОП-3(0) ВСЕ-02, ОП-4(0) АВСЕ-01, ОП-4(0) ВСЕ-02, ОП-5(0) АВСЕ-01, ОП-5(0) ВСЕ-02, ОП-6(0) АВСЕ-01, ОП-6(0) ВСЕ-02, ОП-7(0) АВСЕ-01, ОП-7(0) ВСЕ-02, ОП-8(0) АВСЕ-01, ОП-8(0) ВСЕ-02, ОП-9(0) АВСЕ-01, ОП-9(0) ВСЕ-02, ОП-10(0) АВСЕ-01, ОП-10(0) ВСЕ-02, предназначен для тушения загоревших твердых веществ (класс пожара А), жидких веществ (класс пожара В), газообразных

вещества (класс пожара С), а так же тушения электрооборудования под напряжением до 10кВ в не промышленных предприятиях, складах, транспортных средствах.

1.2. Огнетушитель не предназначен для тушения загоревших веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха.

1.3. Огнетушители должны эксплуатироваться в условиях умеренного климата У, категории 2 тип атмосферы II по ГОСТ 15150-09 в диапазоне рабочих температур от -50° до +50°С.

Табл. 1

2. Технические характеристики

Наименование показателя	Значение														ОП10(0))
	ОП1(0) АВСЕ-01	ОП2(0) АВСЕ-01	ОП3(0) АВСЕ-01	ОП4(0) АВСЕ-01	ОП5(0) АВСЕ-01	ОП6(0) АВСЕ-01	ОП7(0) АВСЕ-01	ОП8(0) АВСЕ-01	ОП9(0) АВСЕ-01	ОП10(0) АВСЕ-01	ОП1(0) ВСЕ-02	ОП2(0) ВСЕ-02	ОП3(0) ВСЕ-02	ОП4(0) ВСЕ-02	
1. Масса заряда порошка, кг, не менее	140,05	240,1	340,15	440,2	540,25	640,3	740,35	840,4	940,45	1040,5					
2. Рабочее давление в корпусе, МПа	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2	1,440,2					
3. Длина струи, м	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4					
4. Продолжительность подачи ОТВ, с, не менее	6	6	8	10	10	12	12	15	15	15					
5. Огнетушитель способен по классу пожаров. Модальный очаг класса А	0,5А	0,7А	1А	2А	2А	3А	3А	4А	4А	4А					
Модальный очаг класса В	13В	21В	34В	55В	70В	89В	113В	144В	144В	144В					
6. Срок службы	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
7. Полная снаряженная масса огнетушителя, кг	от 1,6 до 1,7	от 2,7 до 2,9	от 3,9 до 4,2	от 5,2 до 5,6	от 6,4 до 6,9	от 7,7 до 8,3	от 8,7 до 9,4	от 10,0 до 10,8	от 11,9 до 12,8	от 13,2 до 14,2					
8. Габаритные размеры, мм не более															
- Диаметр корпуса	490	110	110	133	160	160	160	160	160	160					
- Высота	250/260	340	440	430	460	450	510	535	555	645					
9. Вытесняющий газ	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух					
10. Перечислите все материалы, входящие в состав	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух	воздух					

