

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4

Наименование продукта:

Антифриз (низкозамерзающая жидкость)
для систем отопления, охлаждения
и кондиционирования
«DIXIS -30»

ТУ 2422-001-76076135-06, изм.1

Предприятие-изготовитель:

ООО НПК «ГЕЛИС»

Дата изготовления:

6.04.17

Номер партии:

6

Масса нетто:

Вид тары:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	<i>однородная прозрачная жидкость розового цвета без механических примесей</i>
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,060 – 1,073	<i>1,07</i>
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 30	<i>минус 30,5</i>
4. Температура кипения (760 мм рт ст), °C, не ниже	106	<i>107</i>
5. Щелочность, см ³ , не менее	15	<i>18,4</i>
6. Вспениваемость: -объем пены, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	30 3	<i>10 1</i>
7. Водородный показатель (pH), в пределах	8,0 — 9,5	<i>8,7</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям
ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1

И. О. Заведующего лабораторией

Е.А. Желтова

Дата проведения анализа

« 6 » апреля 20 17 г.