

**ПАСПОРТ**  
**№ 123 от 10.11.2023 г.**  
**Отвод стальной крутоизогнутый**

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20от 25.08.2020 г.зарегистрирован органом по сертификации: ООО«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20от 25.08.2020 г.зарегистрирован органом по сертификации: ООО«Центр испытаний, сертификации и аттестации»**1. Общие сведения об изделии**Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 159x6,090° 159x8,0Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,  
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034Заказ (номер, дата): № 141 от 10.11.2023 г.Партия №: 204Дата выпуска (месяц, год): Ноябрь 2023 г.Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной деталиЗаказчик: ООО ТД «СантехСтройКомплект», 431510, Республика Мордовия,  
Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61**2. Основные технические данные и характеристики**

Проход условный DN, мм:

150150Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по  
ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы  
коррозионностойки

| DN               | D   | T   | F=R | Масса отвода с<br>Θ=90° | Максимально допустимое Р <sub>рабочее</sub> , МПа          |                                                   |                                        |
|------------------|-----|-----|-----|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                  |     |     |     |                         | Вода,<br>насыщенный пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Перегретый пар<br>(2 группа по ТР<br>ТС 032/2013) | Газ<br>(1 группа по ТР<br>ТС 032/2013) |
| 150              | 159 | 6,0 | 225 | 8,1                     | 4,60                                                       | 6,60                                              | 7,45                                   |
| Пробное давление |     |     |     |                         | 6,90                                                       | 9,90                                              | 11,18                                  |
| 150              | 159 | 8,0 | 225 | 11,0                    | 8,57                                                       | 9,34                                              | 10,10                                  |
| Пробное давление |     |     |     |                         | 12,86                                                      | 14,01                                             | 15,15                                  |

Максимальная рабочая температура, °С: 120Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2Материал: п. 3КОПИЯ  
ВЕРНА

Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1

Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10

Срок хранения, лет: 2

Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

### 3. Сведения о материалах

| № п/п | Наименование элемента                | Количество | Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ   | Наружный диаметр x толщина стенки, мм | Марка стали | Номер сертификата |
|-------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|
| 1     | Отвод 90° 159x6,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 1596       | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 114x6,0                               | 20          | 32206224          |
| 2     | Отвод 90° 159x8,0<br>ГОСТ 17375-2001 | 588        | труба<br>ГОСТ 8732-78<br>/8731-74 | 114x8,0                               | 20          | 32301399          |

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

### 5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
- паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
- руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

### 6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 159x6,0; отвод 90° 159x8,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

### 7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Отметка ОТК  
(клеймо ответственного  
за приемку)



Собственные отметки:

( подпись, дата )

КОПИЯ  
ВЕРНА