

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 022.01 00032

НЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ

Серия ВУ № 0022928

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации строительных материалов и изделий Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие «Стройтехнорм». Место нахождения: Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, телефон +375 17 3269510, +375 17 3627230, факс +375 17 3636121, адрес электронной почты: 3@stn.by. Аттестат аккредитации № ВУ/112 022.01 от 23.09.1996.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Ю энд Ю интерпрайзис», зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690669092, место нахождения: Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Скрыганова, помещение 175, офис 8-9, телефон +375 17 3991212, адрес электронной почты: info@sidaruk.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Jinan Meide Casting Co., Ltd, место нахождения: № 3 Nanmen Road, Pinguin County, Jinan, 250400 (Китай).

ПРОДУКЦИЯ Затворы дисковые МЕСН с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, ручным управлением, любым рабочим положением на трубопроводе, фланцевым соединением, климатическим исполнением У, категорией размещения 3.1: 3т 50/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 65/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 80/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 100/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 125/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 150/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 200/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 250/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4»; 3т 300/1,6-Ф.УЗ.1-«XD71X4».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481808508

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета об анализе состояния производства от 23.07.2021;

протоколов испытаний №№ 04-52/882П, 04-52/883П, 04-52/884П от 16.07.2021 Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 51052-2002 «Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний», подпункты 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.8, 6.2.1.12, 6.2.1.13, 6.2.1.17, 6.2.1.18, 6.2.1.20, 6.2.2.1, 6.2.3.3, 6.2.3.4, 6.2.3.5, 6.2.3.8, 6.2.3.9, 6.2.3.14, 6.2.3.18, 6.2.3.19, 6.3.4, 7.4.1.1, 7.4.1.2, 7.4.2.

Условия транспортирования и хранения в соответствии с паспортом на продукцию. Срок службы – не менее 10 лет.

Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 02.08.2021 по 01.08.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Дмитрий Анатольевич Ковширко

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Анатолий Петрович Лущик

