ООО «РосТурПласт»
140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Тройник 110х50х87,5° ВК ПП **ГОСТ 32414-2013 РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005**

НОМЕР ПАРТИИ: 251118 **кол-во 5000 шт**
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ноябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания
1	Внешний вид.Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков. Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид соответствует. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр	110+0,4	110
2.2	Толщина стенки	2,7+0,5	2,8
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого)	110,5+0,9	110,4
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового)	50,4+0,8	50,8

Условия хранения: Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения фитингов: 2(два) года со дня изготовления.
Заключение: Тройник 110х50х87,5° ВК ПП (партия №251118) **соответствует требованиям ГОСТ 32414-2013 ТУ 4926-001-78044889-2005**

Дата выдачи паспорта: 25.11.18 Зиновьева Ю.Д

ОТК № 2

ООО «РосТурПласт»