**ПАСПОРТ**

Блок регулирующий,тип AFPA ("перепуск"), модификация
**Код материала: 003G1022**




**13.10.2016**

**1. Сведения об изделии**
1.1. Наименование и тип
Блок регулирующий типа AFPA.

1.2. Изготовитель
Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.
Заводы фирмы-изготовителя: ”Danfoss Trata d.o.o.”, Jozeta Jame 16 1210 Ljubljana-Sentvid, Словения.

1.3. Продавец
ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение  Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

1.4. Дата изготовления
Дата изготовления указана на шильдике регулятора в формате нн/гг.

**2. Назначение изделий**
Блок регулирующий типа AFPA является автоматическим регулятором перепада давлений для использования в системах централизованного теплоснабжения. При повышении перепада давлений на регуляторе клапан открывается.



**3. Технические характеристики**

| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр регулирующего клапана (DN), мм | 15-250 |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар | 25 |
| Рабочая среда | см. характеристики регулирующего клапана |
| Диапазон регулируемого давления ΔPрег., бар | 0,1–0,6 |
| Вид регулирующего клапана | VFG2; VFGS |
| Площадь регулир. диафрагмы, см2 | 250 |
| Цвет пружины | желтый |
| Климатическое исполнение | Категория 3 по ГОСТ 15150-69 |
| Корпус регулирующего блока | Оцинкованная сталь с покрытием (мат. №1.0338) |
| Регулирующая диафрагма | EPDM с волоконным армированием |
| Импульсная трубка | Медная трубка Ø10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 |
| Охладитель импульса давления | Сталь с лаковым покрытием, емкость 1 л (V1). Устанавливается на импульсных трубках при температуре свыше 150 °C (140 °C, DN = 200–250 мм) |
| Масса (кг) | 13 |

**4. Комплектность**

В комплект поставки входит:

- блок регулирующий типа AFPA;
- **инструкция по монтажу и эксплуатации.**

**5. Утилизация**

**Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.**

**6. Приемка и испытания**

**Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.**

**7. Сертификация**

| | |
|---|---|
| EAC | Соответствие блоков регулирующих типа AFPA подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.<br>Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-DK.АИ30.В.01388, срок действия с 12.12.2013 по 10.12.2018. |

**8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие блока регулирующего типа AFPA техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения блока регулирующего типа AFPA составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

**Срок службы блока регулирующего типа AFPA при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.**