HT - внутренняя канализация из ПП
KG - наружная канализация из ПВХ
KG2000 - наружная канализация из ПП
Skolan Safe - бесшумная канализация

Ostendorf
Ostendorf Rus

ПАСПОРТ

PASSPORT

Прокладки из вулканизированной резины для соединения труб в системе наружной и внутренней канализации

Dichtungen aus vulkanisiertem Gummi, zum Verbinden von Rohren im Außen- und Abwassersystem

Произведено M.O.L. Gummiverarbeitung GmbH & Co.KG по адресу: Гютенбергштрабе 12-14 Д-49377 Фехта, Германия

EN681-1:2006; EN681-1-SBR-40-WC

GA-манжета для HTUG 50 GER

Дата изготовления: 06.09.2022г.

Партия: № 20220906.1600

Размер партии: 242 шт.

Наименование характеристик	Показатели	Метод испытаний	Спецификация
Допуски по размерам	Выполнены	ИСО 3302	EN681-1;2006,4.2.1
Dichtigkeit: Gas und Flüssigkeit / Герметичность: газ и жидкость			
Твердость	40±5 IRHD	ИСО 48	EN681-1;2006,4.2.3
Zugfestigkeit/Прочность на растяжение Reißdehnung/Относительное удлинение	9 МПа 400 %	ИСО 37	EN681-1;2006,4.2.4
Druckverformungsrest/Компрессионный набор 72 ч / 23°C 24 ч / 70°C 70 ч / -10°C 72 ч / -25°C	 12% 20% 40% 60%	ИСО 815	EN681-1;2006,4.2.5
Герметичность 7 дней /70°C	+8/-1%	ИСО 1817	EN681-1;2006,4.2.8
Выброс опасных веществ	НПД*	-	-
Beständigkeit / Устройчивость			
Износ (старение) на воздухе 7 дней /70°C Твердость Zugfestigkeit/Прочность на растяжение Reißdehnung/Относительное удлинение	 +8/-5 ИРХД -20% +10/-30%	 ИСО 188 ИСО 48 ИСО 37	EN681-1;2006,4.2.6
Снижение напряжения под давлением при: снижение напряжения 7 дней /23°C снижение напряжения 100 дней /23°C	 ≤13% ≤19%	ИСО 3384	EN681-1;2006,4.2.7
Ozonbeständigkeit / Устойчивость к озону	отсутствует	ИСО 1437-1	EN681-1;2006,4.2.9
*Производительность не определена			

Хранение – в местах исключающих вероятность механических повреждений.

Срок службы – 50 лет. Гарантия – 2 года с момента изготовления.

Оператор контроля качества Е.А. Орлова

МП.

Остендорф Рус
Ostendorf Rus
ОТК