

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249030 г. Обнинск
Калужская область
пос. Кабицыно
Отдел контроля качества:
тел. (484) 392-99-65
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 41

05.12.2016 г.



ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

ОКП 22 9139 0511

Переход ПВХ 110х50 К ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п
Количество :1000 штук
Дата изготовления:2016г

Материал: ПВХ 5868 – ПДЖ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- диаметр, мм	110+0,3	Соответствует
	- толщина стенки, мм	3,2 min	Соответствует
	- толщина стенки, мм	2,4 min	Соответствует
	- линейные размеры, мм	7,8 min	Соответствует
	- раструб, мм	50,3+0,8 59,6+1,0	Соответствует
2	Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более	10	Соответствует
3	Температура размягчения по Вика, °С, не менее	77	Соответствует
4	Стойкость к прогреву	Не должно быть пузырей и повреждений поверхности, проникающих глубже чем на 20%, толщ. стенки	Соответствует
5	Водопоглощение, г/м ² , не более	40	Соответствует
6	Герметичность сборных узлов при давлении 49 кПа (0.5 кгс/см ²) в течение 15 мин	без признаков разрушения, течи в стыке	Соответствует


Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года со дня ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества: части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют требованиям ТУ 6-49-33-92

Начальник Отдела контроля качества



 / Е. Ю. Баранов /

Действительно с печатью Отдела контроля качества