ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ ФИЛАТОВ Н.Н.
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.013.E.004354.05.12 от 05.05.2012 г.

Продукция:
Фильтры сетчатые т.м. Effebi, типы 2341Gxxxxxx, 2342Gxxxxxx; т.м. Danfoss, типы FVR, FVR-D. Изготовлена в соответствии с документами: Декларацией производителя. Изготовитель (производитель): "EFFEBI S.p.A.", адрес: via Giuseppe Verdi, 68, 25073, Bovezzo (BS), Italy (Италия). Получатель: ООО "Данфосс", адрес: Московская область, Истринский район, с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, д. 217 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Для установки на системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1204-00323 ДА от 06.04.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.06.П.004184.04.12 от 27.04.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Филатов Н.Н.
(Ф. И. О., подпись)

М. П.

№0199546

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г., уровень «В».



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.06.П.004184.04.12** Дата **27. 04. 2012 г.**

На основании заявления (№, дата) **03737** **06.04.2012**

Организация-изготовитель
"EFFEBI S.p.A."
Адрес: via Giuseppe Verdi, 68, 25073, Bovezzo (BS), Italy, Италия

Импортер (поставщик), получатель
ООО "Данфосс"
Адрес: Московская область, Истринский район, с./пос. Павло-Слободское, д. Лешково, д. 217 (Россия)

Наименование продукции:
Фильтры сетчатые т.м. Effebi, типы 2341Gxxxxxx, 2342Gxxxxxx; т.м. Danfoss, типы FVR, FVR-D

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларацией от производителя

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация об идентификации изготовителя, паспорт на фильтры, доверенность, контракт, копии регистрационных документов

Характеристика, ингредиентный состав продукции
Продукция изготовлена из латуни

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ФГБУ "НЦЗД" РАМН ИЛЦ (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1204-00323 ДА от 06.04.2012 г.

№ 030336

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
см. приложение		

Область применения:
Для установки на системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с инструкцией по эксплуатации и паспортом на русском языке

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Фильтры сетчатые т.м. Effebi, типы 2341Gxxxxxx, 2342Gxxxxxx; т.м. Danfoss, типы FVR, FVR-D

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **государственной регистрации продукции**

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**
Ф. И. О.
Сафонкина С.Г.

М. П.

Для экспертных заключений 16/1

Заведующий отделом
коммунальной гигиены подпись **Кузь Н.В.**
Ф. И. О.
Рапитин С. А.

Эксперт (эксперты) **Самсонов И. В.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ **77.01.06.П.004184.04.12** Дата **27. 04. 2012 г.**

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	**Фактическое значение**	**Гигиенический норматив**
Запах, балл	0	не более 2 баллов
Цветность, град	б/изм	не более 20
Мутность, ЕМФ/куб.дм	менее 0,5	не более 2,6
Наличие осадка	отсутствуето	отсутствие
Пенообразование	отсутствует	отсутствие
Перманганатная окисляемость,	2,5	не более 5,0
Водородный показатель (pH), ед.	6,8	6,0-9,0
Железо,мг/л	0,07	не более 0,3
Медь, мг/л	0,04	не более 1,0
Алюминий, мг/л	0,01	не более 0,5
Никель,мг/л	менее 0,05	не более 0,1
Цинк, мг/л	0,3	не более 5,0
Свинец, мг/л	менее 0,001	не более 0,03
Кадмий, мг/л	менее 0,0005	не более 0,001
Марганец, мг/л	менее 0,05	не более 0,1
Кремний, мг/л	0,2	не более 10,0
Олово, мг/л	менее 0,01	не более 2,0

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.** Ф.И.О.

М. П.

Заведующий отделом
коммунальной гигиены **Кузь Н.В.** Фамилия, И. О.

Эксперт (эксперты) **Самсонов И. В.**

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.