

ООО «Производственная компания ПромДеталь»

600007, г. Владимир, ул. Энергизаводская дом 1 корпус Лит.ММ1, этаж 1, помещение 1

П А С П О Р Т № 0042 ф-н.г. Выдан 27.04.23 г.

Документ основание: Договор поставки

Заказчик и его адрес: ООО «Сантехкомплект», 142703, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЛЕНИНСКИЙ, ГОРОД
ВИДНОЕ, ШОССЕ БЕЛОКАМЕННОЕ, дом. №1

Условное обозначение деталей	Условное давление, МПа	Номер партии	Механические свойства металла					Кол-во, шт.
			Время нное сопот ивле-ние, МПа	Предел течест и, МПа	Относительн ое удлинение, %	Относительное сужение, %	Ударная вязкость, Дж/См*2	
Фланец 15-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	2704	470	335	36	62	-	300
Фланец 25-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2704	470	335	36	62	-	200
Фланец 40-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2704	470	335	36	62	-	140
Фланец 40-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,0	2704	470	335	36	62	-	560
Фланец 40-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	1,6	2704	470	335	36	62	-	520
Фланец 65-25-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	2,5	2704	470	335	36	62	-	288
Фланец 80-06-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.20	0,6	2704	470	335	36	62	-	300
Фланец сталь для бурта РР-К Ду 40-10(68) для трубы Дн 50	1,0	2704	470	335	36	62	-	40
Фланец сталь для бурта РР-К Ду 50-10(81,5) для трубы Дн 63	1,0	2704	470	335	36	62	-	40
Фланец сталь для бурта РР-К Ду 65-10(96,5) для трубы Дн 75	1,0	2704	470	335	36	62	-	30
Фланец сталь для бурта РР-К Ду 80-10(112) для трубы Дн 90	1,0	2704	470	335	36	62	-	70
Фланец сталь для бурта РР-К Ду 100-10(137) для трубы Дн 110	1,0	2704	470	335	36	62	-	50
Фланец 100-16-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,6	2704	450	300	36	-	324	200
Фланец 150-10-01-1-В ГОСТ 33259-2015 ст.09г2с	1,0	2704	450	300	36	-	324	260

Материал ст.20 ГОСТ 1055-2013,ст.09г2с,ГОСТ 15784-2014



Подпись

[Handwritten signature]