ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (~~несоответствии~~) продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.017488.11.11** Дата **29. 11. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **19675** **25.11.2011**

Организация-изготовитель
ООО "Гидрозатвор"
Адрес: 413726, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 162 (Россия)

Импортер (поставщик), получатель
ООО "Гидрозатвор"
Адрес: 413726, Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Железнодорожная, 162 (Россия)

Наименование продукции:
Грязевики стальные для систем отопления

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 4923-011-05778974-06 "Грязевики для систем отопления"

Перечень документов, представленных на экспертизу:
ТУ 4923-011-05778974-06 "Грязевики для систем отопления" , доверенности, протокол испытаний

Характеристика, ингредиентный состав продукции
сталь

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ материалов, производств и товаров для детей при НЦЗД РАМН(аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.140) № 1111-001695 ДА от 28.11.2011 г.

№023592

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2011 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Запах балл	0	2
Цветность градус	без изменений	не более 20 градусов
Перманганатная окисляемость мг/л	2,8	5,0
Мутность единицы формазину	менее 0,5	не более 2,6 мутности по
Наличие осадка	отсутствует	отсутствие
pH единицы pH	7,0	6-9
Железо мг/л	0,14	0,3
Хром мг/л	0,01	0,05
Никель мг/л	менее 0,01	0,1
Медь мг/л	менее 0,01	1,0
Кадмий мг/л	менее 0,0005	0,001
Свинец мг/л	менее 0,001	0,03
Цинк мг/л	менее 0,1	5,0
Марганец мг/л	менее 0,05	0,1
Алюминий мг/л	менее 0,01	0,5
Кремний мг/л	менее 0,1	10,0
Молибден мг/л	менее 0,01	0,25

Область применения:
предназначенные для улавливания взвешенных частиц и грязи в системах отопления с температурой воды не более 423 К(150 С) и рабочим давлением не более 1,6 МПа (16 кг/см) и устанавливаемые в элеваторных узлах и тепловых проводах производственных, жилых, общественных и вспомогательных зданий

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с инструкцией производителя.

Информация, наносимая на этикетку:
Наименование товара, страна, фирма-производитель, назначение, основные свойства, правила пользования, выполненные на русском языке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Грязевики стальные для систем отопления

соответствует (~~не соответствует~~) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.** Мизгайлов А.В. Ф. И. О.

М. П.

Заведующий отделом организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг **Гордеева Т.И.** УЛЕЗЬКО О.А.

Эксперт (эксперты) **Митянина Т. В.**