

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невывдвижным шпинделем
наименование изделия
фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. №
обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-003-07529459-04 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 500 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.
Тел. /факс (8722) 68-13-59, e-mail: oaozg-ogk@mail.ru.

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2112
Утвержден
ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

ЗАДВИЖКА
С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ
НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ
ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ
С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 75°С

ПАСПОРТ
ЛШТИ.491685.001 ПС

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование	Задвижка с обрезиненным клином и невыводным шпинделем фланцевая чугунная, DN	
Обозначение	ЛШТИ.491685.001-	
Тип (т/ф)	30ч39р, цвет задвижки - синий	
Зав. номер		
Дата изготовления		
Задвижки применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 75 °С.		

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

Давление номинальное, МПа	1,6 (16)						1,0 (10)
Диаметр номинальный, мм	50	80	100	125	150	200	200
Класс герметичности по ГОСТ 9544	«А» (протечки не допускаются)						
Рабочая среда	вода по СанПиН 2.1.4.1074 +5 ...+75						
Температура рабочей среды, °С	СЧ20 ГОСТ 1412						
Материал корпусных деталей	резиновая смесь						
Материал уплотнений							
Управление	ручное или электроприводом						ручное
Усилие на маховике, обеспечивающее герметичность, Н·м (кгс·м)	140 (14)	300 (30)	350 (35)	400 (40)	640 (64)	920 (92)	
Максимальное допустимое усилие на маховике открытия и закрытия затвора, Н·м (кгс·м)	850 (85)	1200 (120)	1600 (160)	1400 (140)	1440 (144)	1500 (150)	
Число оборотов шпинделя до полного открытия задвижки	9,5	16	20	25	30	32	
Климатическое исполнение	УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150						
Масса, кг, не более	12	21	26	36	48	76	

Продолжение таблицы 1

Строительная длина, мм	150	180	190	200	210	230
Коэффициент гидравлического сопротивления	0,2					
Присоединение к трубопроводу	фланцевое по ГОСТ 12815					
Изготовление и поставка	ТУ 3721-003-07529459-04					
Установочное положение	любое, кроме маховиком вниз					

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
ЛШТИ.491685.001	Задвижка	1	
ЛШТИ.491685.001 ПС	Документация		
ЛШТИ.491685.001 РЭ	Паспорт	1	
	Руководство по эксплуатации	1	на партию

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
- 3.Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 1500 циклов.
Средний срок службы до списания – 16 лет.
Средний ресурс до списания – 4500 циклов.
Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001 РЭ.