



ООО «КЕРАМИКА»
428020, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____

Изделия санитарные керамические: **умывальники «Santek»**
изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-001-35960280-2000

Сертификат соответствия № РОСС RU.MX03.H01798. Срок действия с 20.03.2012 г. по 20.03.2014 г.

Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции № 7 от 13.02.2012 г.
Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг 267
Класс материалов первый

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон. Количество мест: 1658

№№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-001-35960280-2000	Фактическое значение
1	Внешний вид изделий	Отсутствие плешинок, засорок, выгорек, пятен	Соответствует
2	Водопоглощение	Не более 1 %	0,5%-0,8%
3	Механическая прочность	Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	Соответствует
4	Термическая стойкость изделий	Должны быть стойкими	Соответствует

Дата изготовления: 25.06.2012

Контролер (подпись):