

santek

ООО «КЕРАМИКА»
428020, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 21А



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Партия № _____

Изделия санитарные керамические: **писсуары**,
изготовленные в соответствии с ГОСТ 15167-93, ГОСТ 21485-94 ТУ 4960-001-35960280-2000

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ81.Н02313. Срок действия с 17.02.2017г. по 20.03.2020г.

Удельная эффективная активность природных радионуклидов (Аэфф), Бк/кг 267
Класс материалов первый

Вид тары: ящики из гофрированного картона, поддон. Количество мест: 30

№№ п/п	Наименование показателя	Норма по ГОСТ 15167-93, ТУ 4960-001-35960280-2000	Фактическое значение
1	Внешний вид изделий	Отсутствие плешинок, засорок, выгорев, пятен	Соответствует
2	Водопоглощение	Не более 1 %	0,5%-0,8%
3	Термическая стойкость изделий	Должны быть стойкими	Соответствует

Дата изготовления:

Контролер (подпись):