



ПАСПОРТ

Узлы регулирования типа TDU



1. Сведения об изделии

1.1. Наименование и тип

Узел регулирования типа TDU

1.2. Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: “Danfoss District Heating Srl.”, District Ifov, Sos. Oltenitei 208, 077160 Popesti-Leodeni, Bucharest, Румыния.


1.3. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217.

1.4. Дата изготовления

Согласно шильдику узла в формате дд/мм/гггг, где дд – день изготовления, мм – месяц изготовления, гггг – год изготовления.

2. Назначение изделия




Узел регулирования типа TDU (далее TDU) предназначен для присоединения горизонтальной системе отопления. При применении выполняются присоединительная, измерительная, регулирующая и распределительная функции.

3. Технические характеристики

Макс. температура, °C	95
Номинальное давление, бар	10
Пробное давление, бар	16
Макс. перепад давления в контуре перед узлом присоединения квартирной системы, бар	1,5
Регулируемый перепад давления в узле присоединения квартирной системы отопления, кПа	5-25
DN присоединение к стояку	См. маркировку узла
DN присоединений к квартирной системе	См. маркировку узла

Расшифровка условного обозначения TDU (нестандартные версии узлов могут иметь дополнительные обозначения, и не описаны ниже)

TDU.3 C DN50-3R-32-ASVI25-USV-I15



4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- Узел TDU
- Руководство по эксплуатации
- Технический паспорт. (предоставляется по запросу в электронном виде)

5. Утилизация

Утилизация изделий производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, №7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, №89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, №52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация



Оборудование узел регулирования типа TDU соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Декларация о соответствии принята на основании сертификатов на тип продукции № TC N RU Д-ДК. АИ30.В.02749 от 16.07.2014 по 15.07.2019

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие TDU техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы TDU при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.