

ОКП 37 4210

Паспорт СЗ 26239-025ПС

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом.

Обозначение изделия: т/ф15кч888р, р1 ; черт. СЗ 26239-025...065

Дата изготовления: _____

Заводской номер: _____

Сведения о сертификации:



Сертификат

рег. № РОСС RU АВ 95 В 00210

выдан 9 03 11

Назначение: Предназначен в качестве запорного механизма на трубопроводных магистралях

Предприятие изготовитель: ОАО «Семёновский арматурный завод»
Россия, 606600, г. Семёнов,
Нижегородской обл., ул. Володарского, д. 1

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| Наименование параметра | | Значение | | | | |
|--|---------------------------|---|-----|------|----------------|---------|
| Условный проход Ду, мм | | 25 | 40 | 50 | 65 | |
| Давление рабочее Pp, МПа (кгс/см ²) | | 0,1...1,6 (1...16) | | | | |
| Масса, кг не более | | 6,3 | 7,8 | 11,5 | 25,5 | |
| Рабочая среда, температура рабочей среды, °С | | Вода пресная от +1 до +45 Воздух от 0 до +45 Рассол (кроме Ду 50, 65) от -40 до +45 | | | | |
| Пропуск воздуха в затворе см ³ /мин не более, при | Pp 1 кгс/см ² | 0,5 | | | | |
| | Pp 16 кгс/см ² | не допускается | | | | |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | | 6,8 | 8,8 | 9,0 | 6,0 | |
| Климатическое исполнение | | У 3 ; Т 3 ; УХЛ 4 | | | | |
| Температура окружающей среды, °С | | от -40 до +50 | | | | |
| Электромагнитный привод ЭМ 07 | Род тока | переменный, р | | | постоянный, рI | |
| | Напряжение, В | 110 | 127 | 220 | 380 | 110 220 |
| | Мощность, Вт | 20 | | | | |
| | Режим работы ПВ% | 100 | | | | |
| | Частота, Гц | 50 | | | | |
| | Степень защиты | IP 65 | | | | |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом - 1 шт.
Паспорт - 1 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 шт.

РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ, ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийная наработка не менее 50000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. Полный средний срок службы не менее 10 лет. Полный средний ресурс не менее 105000 циклов. Нарботка на отказ не менее 65000 циклов.

Изготовитель гарантирует работоспособность вентиля в течении 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, но не более 3 лет со дня консервации изделия.

Срок хранения 1 год в законсервированном виде в упаковке завода-изготовителя в складских помещениях.

Вариант упаковки изделия ВУ-0.

Условия транспортировки и хранения 3 (С).

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Вентиль типа СВМ мембранный с электромагнитным приводом изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ 26-07-032-76, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

МП Немижова
личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, число, месяц

ОТК № 53

ПЕРЕИСПЫТАНИЕ И ПЕРЕКОНСЕРВАЦИЯ

| Дата | Наименование работ | Срок действия годы | Должность фамилия и подпись |
|------|--------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |