

ОАО «Завод им. Гаджиева»

ОКП 37 2112 \_\_\_\_\_  
Утвержден  
ЛШТИ.491685.001 ПС – ЛУ

**ЗАДВИЖКА**  
**С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ**  
**НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ**  
**ФЛАНЦЕВАЯ ЧУГУННАЯ ДЛЯ ВОДЫ**  
**С ТЕМПЕРАТУРОЙ ДО 75°C**

ПАСПОРТ  
ЛШТИ.491685.001 ПС



Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.AI50.B06086

Санитарно – эпидемиологическое заключение  
№ 5.01.01.515.П.000007.01.10

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Наименование      | затка с обрезиненным клином и невыводным шпиделем фланцевая чугунная, DN |
| Обозначение       | ЛШТИ.491685.001-                                                         |
| Тип (т/ф)         |                                                                          |
| Зав. номер        |                                                                          |
| Дата изготовления |                                                                          |

Затка применяются как запорное устройство на трубопроводах для воды при температуре до 75 °С.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Основные технические характеристики

|                                                   |                                       |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Давление номинальное, МПа (кгс/см²)               | 1,6 (16)                              |            |            |            | 1,0 (10)   |
| Диаметр номинальный, мм                           | 50                                    | 80         | 100        | 150        | 200        |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544                  | «А» (протечки не допускаются)         |            |            |            |            |
| Рабочая среда                                     | вода по СанПиН 2.1.4.1074             |            |            |            |            |
| Температура среды, °С                             | +5 ...+75                             |            |            |            |            |
| Материал деталей корпусных                        | СЧ20 ГОСТ 1412                        |            |            |            |            |
| Материал уплотнений                               | резиновая смесь                       |            |            |            |            |
| Управление                                        | ручное или электроприводом            |            |            |            | ручное     |
|                                                   | 850 (85)                              | 1200 (120) | 1600 (160) | 1440 (144) | 1500 (150) |
| Максимальное усилие на маховике, Н (кгс)          |                                       |            |            |            |            |
| Число оборотов шпинделя до полного открытия затка | 9,5                                   | 16         | 20         | 30         | 32         |
| Климатическое исполнение                          | УХЛ категория размещения-3 ГОСТ 15150 |            |            |            |            |
| Масса, кг, не более                               | 12                                    | 21         | 26         | 48         | 76         |

Продолжение таблицы 1

|                              |                             |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Строительная длина, мм       | 150                         | 180 | 190 | 210 | 230 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815     |     |     |     |     |
| Изготовление и поставка      | ТУ 3721-003-07529459-04     |     |     |     |     |
| Установочное положение       | любое, кроме маховиком вниз |     |     |     |     |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2 – Комплект поставки

|                    |                             |      |           |
|--------------------|-----------------------------|------|-----------|
| Обозначение        | Наименование                | Кол. | Прим.     |
| ЛШТИ.491685.001 -  | Затка                       | 1    |           |
| ЛШТИ.491685.001 ПС | Документация                |      |           |
| ЛШТИ.491685.001 РЭ | Паспорт                     | 1    |           |
|                    | Руководство по эксплуатации | 1    | на партию |

Примечания:

- 1 По требованию потребителя могут быть поставлены дополнительные экз. руководства.
- 2 По требованию потребителя могут быть поставлены ответные фланцы по ГОСТ 12820, уплотнительные прокладки по ГОСТ 15180 и крепежные детали к ним.
- 3.Электропривод не поставляется, приобретается потребителем.

4 РЕСУРС, СРОК СЛУЖБЫ

Средняя наработка на отказ – 1500 циклов.  
Средний срок службы до списания – 16 лет.  
Средний ресурс до списания – 4500 циклов.  
Указанные параметры действительны при соблюдении требований руководства по эксплуатации ЛШТИ.491685.001 РЭ.

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Задвижка с обрезиненным клином с невымощным шпинделем

наименование изделия  
фланцевая чугунная ЛШТИ.491685.001 - зав. № \_\_\_\_\_  
обозначение

изготовлена и принята в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3721-003-07529459-04 и признана годной к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

## 6 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность задвижки в течении гарантийного срока 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки заказчику, и гарантирует наработку не менее 500 циклов при условии соблюдения потребителем требований по транспортированию, хранению, монтажу и эксплуатации.

Адрес завода-изготовителя: 367013, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51.  
Тел. /факс (8722) 68-13-59, e-mail: [aozg@dagestan.ru](mailto:aozg@dagestan.ru), [aozg@usa.net](mailto:aozg@usa.net)