



## ПАСПОРТ

Блок регулирующий, тип АРР, модификация

**Код материала: 003G1018**



**13.10.2016**

### 1. Сведения об изделии

#### 1.1. Наименование и тип

Блок регулирующий типа АРР.

#### 1.2. Изготовитель

Фирма: "Danfoss A/S", DK-6430, Nordborg, Дания.

Завод фирмы-изготовителя: "Danfoss Trata d.o.o.", Jozeta Jame 16 1210 Ljubljana-Sentvid, Словения.

#### 1.3. Продавец

ООО "Данфосс", 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. +7 (495) 792-57-57.

#### 1.4. Дата изготовления

Дата изготовления указана на шильдике регулятора в формате нн/гг.

### 2. Назначение изделий

Блок регулирующий типа АРР - составная часть автоматического регулятора перепада давлений для использования в системах централизованного теплоснабжения. Предназначен для применения в системах централизованного теплоснабжения. При повышении регулируемого перепада давлений клапан регулятора закрывается.



### 3. Технические характеристики

|                                                                |                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Номинальный диаметр регулирующего клапана (DN), мм             | 15-250                                                |
| Условное давление датчика (PN), погружная гильза, бар          | 16                                                    |
| Рабочая среда                                                  | см. характеристики регулирующего клапана              |
| Диапазон регулируемого давления $\Delta P_{\text{рег.}}$ , бар | 0,05-0,35                                             |
| Вид регулирующего клапана                                      | VFG2 DN=15-250                                        |
| Площадь регулир. диафрагмы, см <sup>2</sup>                    | 630                                                   |
| Цвет пружины                                                   | Желтый                                                |
| Климатическое исполнение                                       | Категория 3 по ГОСТ 15150-69                          |
| Корпус регулирующего блока                                     | Оцинкованная сталь с покрытием (мат. № 1.0338)        |
| Регулирующая диафрагма                                         | EPDM с волокном армированием                          |
| Импульсная трубка                                              | Медная трубка O10 x 1 мм, штуцер с резьбой G, ISO 228 |
| Масса (кг)                                                     | 28                                                    |

### 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- блок регулирующий типа AFP;
- инструкция по монтажу и эксплуатации.

### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ

**“Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.**

#### **6. Приемка и испытания**

**Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.**

#### **7. Сертификация**

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие блока регулирующего типа AFP подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.<br>Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-ДК.АИ30.В.01388, срок действия с 12.12.2013 по 10.12.2018.. |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **8. Гарантийные обязательства**

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие блока регулирующего типа AFP техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения блока регулирующего типа AFP составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

**Срок службы блока регулирующего типа AFP при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.**